



**Město Pelhřimov
Investiční odbor**



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/
ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
JID: 24378/2023/MUPE
MPe/OI/71/2023-5

POČET LISTŮ /
PŘÍLOH: 1/0

VYŘIZUJE
Ing. Tomáš Petera
tel.565351490
petera.t@mupe.cz

PELHŘIMOV
22.3.2023

Věc: Dodatečné informace k zadávací dokumentaci na akci:

„Rekonstrukce inženýrských sítí v lokalitě ulice Družstevní, Pelhřimov“

Na základě dotazů uchazečů upřesňujeme (doplňujeme) zadávací dokumentaci.

Dotaz:

- žádáme zadavatele o vysvětlení nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací. Ve výkazu výměr (Rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Družstevní-vodovod, kanalizace a oprava části povrchů) se opakuje položka 577112124R00 - Beton asphalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm. V projektové dokumentaci je na komunikaci použito ACO 11+ nemodifikované. Žádáme zadavatele o upřesnění, jakou směs má uchazeč ocenit do nabídky.

Odpověď:

- **použijte pro nacenění typ beton asphalt ACO 11+ nemodifikovaný určený v projektové dokumentaci**

Dotaz:

- Ve výkaze výměr pro VO v objektu „Globály“ jsou položky bez uvedení množství, tyto položky nejsou tedy v souladu s vyhláškou o veřejných zakázkách. Prosíme o doplnění množství, aby bylo možné položky ocenit tak, že nabídková cena bude porovnatelná. Dále ve stejném výkaze v objektu „Práce“ jsou přírázky k práci, u kterých nejsou uvedeny měrné jednotky.

Odpověď:

- v novém souboru UPR_1_VV_VO.xlsx byla provedena oprava

Dotaz:

- žádáme zadavatele o informaci, jestli požaduje zpracovat nový rozvaděč do soupisu prací veřejného osvětlení? Uchazeč ho v předloženém soupisu prací nenalezl.

Odpověď:

- zadavatel nepožaduje provést nový rozvaděč veřejného osvětlení, VO bude připojeno do stávajícího rozvaděče (byl osazen nový v souvislosti s výměnou trafostanice).

Vzhledem k výše uvedeným dotazům byl vydán nový soubor “**UPR_1_VV_VO.xlsx**“, který nahrazuje původní výkaz výměr a je součástí dodatečné informace.

.....
Ing. Tomáš Petera
vedoucí investičního odboru

Otisk úředního razítka