

MH Teplárenský holding, a.s.

Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Vysvetlenie informácií č. 5

Vzhľadom na skutočnosť, že obstarávateľovi spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. bola doručená žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre verejnú súťaž č. **VS 50** pre predmet zákazky „**Rekonštrukcia VN rozvodne R22.1 v závode Košice**“, ktorá bola vyhlásená zverejnením oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže v Úradnom vestníku EÚ č. S 71 zn. 2023/S 071-218613 dňa 11. apríla 2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 73/2023 zn. 13866 – MSS dňa 12. apríla 2023 (ďalej len „**verejná súťaž**“), poskytujeme Vám predmetné vysvetlenie.

Otázka č. 1:

„V prílohe č.4 ZoD je na strane 4 odsek C požiadavka na FAT testy vo výrobnom závode. Rozvádzače budú kompletne odskúšané vo výrobnom závode v súlade s normami STN EN IEC a ISO. Vzhľadom na koncepciu výroby našich rozvádzačov Vám vieme ponúknuť iba FAT testy v priestoroch dodávateľa. Obdobnú formu FAT testov vykonávame pre väčšinu odberateľov (napríklad distribučné spoločnosti).

Poprosím vás o odsúhlasenie nami ponúkaného riešenia?“

Odpoveď č. 1:

Obstarávateľ akceptuje vykonanie FAT testov v priestoroch dodávateľa.