

UWAGA!
PONIEWAŻ NIE MA MOŻLIWOŚCI DOKŁADNEJ INWENTARYZACJI
ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI C.O. NALEŻY W TRAKCIE PRÓBY
NA CIEPŁO W SEZONIE GRZEWCZYM DOKONAĆ EWENTUALNEJ
KOREKTY NASTAW NA ZAWORACH I WKŁADKACH GRZEJNIKOWYCH

KLIEMATYKA	INŻ. LESZEK MAĆZYSKI UPR.BUD. W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ ABIT-IL-131-15/2000	
	JANUSZ KĘPIŃSKI UPR.BUD. W SPECJALNOŚCI INST.-INŻYNIERYJNEJ UAN-KZ/7210/09/87	
BRANŻA	PROJEKTANT /SPRAWDZAJĄCY	
NAZWA RYSUNKU	INSTALACJA C.O. - RZUT PODDASZA I ROZWINIĘCIE	
	SKALA 1:100	NR RYS. 51
DATA 17.05.22 FORMAT A3		
LOKALIZACJA	ŻOLEĐOWO, GMINA OSIELSKO; UL. PARKOWA 4A, działka nr 22274/35	
OBIEKT	BUDYNEK USŁUGOWY (ADMINISTRACYJNY) - SIEDZIBA NADLEŚNICTWA ŻOLEĐOWO	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PBU PORTAL, 85-090 BYDGOSZCZ, UL.POWST. WLKP. 55/49, TEL. 602-10-76-59, e-mail: pbu.portal@wp.pl	
INWESTOR	NADLEŚNICTWO ŻOLEĐOWO, 86-031 ŻOLEĐOWO, UL.PARKOWA 4A	

INSTALACJA C.O. ISTNIEJĄCA

INSTALACJA C.O. PROJEKTOWANA
-x-x-x-
INSTALACJA C.O. DO DEMONTAŻU

LEGENDA:

