

INWESTOR	NADLEŚNICTWO ŻOLEĐOWO, 86-031 ŻOLEĐOWO, UL. PARKOWA 4A			JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PBU PORTAL, 86-080 BYDGOSZCZ, UL. POWST. WŁCP. 56/49, TEL. 602-10-76-59, e-mail: pbu.portal@wp.pl			OBIEKT	BUDYNEK USŁUGOWY (ADMINISTRACYJNY) - SIEDZIBA NADLEŚNICTWA ŻOLEĐOWO			LOKALIZACJA	ŻOLEĐOWO, GMINA OSIELSKO; UL. PARKOWA 4A, działka nr 222/74/35			NAZWA RYSUNKU	KLIMATYZACJA - SCHEMAT INSTALACJI "mVRF nr 2"			BRANŻA	PROJEKTANT /SPRAWDZAJĄCY			PODPIS	JANUSZ KĘPIŃSKI			KLIMATYZACJA	UPR.BUD. W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ UAN-KZ/7210/103/87			INŻ. LESZEK MAĆCZYŃSKI			UPR.BUD. W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ ABIT-II-7131-15/2000		
----------	--	--	--	----------------------	---	--	--	--------	---	--	--	-------------	--	--	--	---------------	---	--	--	--------	--------------------------	--	--	--------	-----------------	--	--	--------------	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--

ASYA004GCGH
ASYA007GCGH

UTP

trójniki

jednostka wewnętrzna nasłoneczniona 2,7 kW

jednostka zewnętrzna, zabezpieczenie/MCA

jednostka wewnętrzna, zabezpieczenie/MCA

Linia zasilania:

rozmiar 0.33mm2(22AWG)

rozmiar typ drutu : LEVEL 4 (NEMA) niepolarny 2-żyłowy,

skrętka dwużyłowa średnica rdzenia 0.65mm

Uwaga : kabel kompatybilny z LONWORKS®

Linia transmisji:

opis średnic rurociągów: aa: Ciecz x bb: Gaz

aa x bb

Legenda:

