



W POMIESZCZENIU WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
WYKONAĆ INSTALACJĘ ALARMOWO-PRZYZYWOWĄ  
standard np. Insel

- ZS zasilacz systemowy, montować np. w GTR
- PC podcentrala PS210
- lampka sygnalizacyjna LS41
- przycisk przywoławczy pociągany WL40

Instalację wykonać przewodami klasy CPR: Eca

ozn. elementów budowlanych:  
— elementy istniejące  
— elementy projektowane  
- - - elementy do wyburzenia

NW ESTOR	NADLEŚNICTWO ŻOŁĘDOWO, 86-031 ŻOŁĘDOWO, UL.PARKOWA 4A			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PBU PORTAL, 85-090 BYDGOSZCZ, UL.POWST. WŁKP. 55/49, TEL. 602-10-76-59, e-mail: pbu.portal@wp.pl			
OB EKT	BUDYNEK USŁUGOWY (ADMINISTRACYJNY)- SIEDZIBA NADLEŚNICTWA ŻOŁĘDOWO, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA			
LOKAL IZAC JA	ŻOŁĘDOWO, GMINA OSIELSKO; UL. PARKOWA 4A, działka nr 22274/35			
NAZWA RYSUNKU	RZUT PARTERU. INSTALACJE TELETECHNICZNE: INSTALACJA ALARMOWO-PRZYZYWOWA W WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
PROJEKTANT :	mgr inż. Piotr Tuleja upr. nr KUP/0161/POOE/08 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget.	PODP IS	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
SPRAWDZAJĄCY :	mgr inż. Marek Jerzyński upr. nr KUP/0142/POOE/11 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget.	PODP IS	STADIUM: PROJ. TECHNICZNY	
			SKALA: 1:100	DATA: 17.05.2022
			NR RYS.:	E-9