



Białe Błota, dnia 25.04.2023

Zn. spr.: S.270.33.2023

*Dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania do treści zapytania ofertowego
Zadanie pn. „Awaryjne naprawy nawierzchni dróg leśnych”*

Treść pytania:

„Witam

Prosimy o zmianę ze względów technicznych grubości warstwy kruszywa z 10 cm na 20 cm”

Treść odpowiedzi:

Zamawiający Nadleśnictwo Bydgoszcz wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.
Zmienia się opis przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:

Dotychczasowe brzmienie:

„4). Wałowanie – zagęszczenie (Grubość warstwy kruszywa po zagęszczeniu – 10 cm)”

Otrzymuje brzmienie:

„4). Wałowanie – zagęszczenie (Grubość warstwy kruszywa po zagęszczeniu – 20 cm)”

Z poważaniem
Jakub Siedlecki

Nadleśniczy Nadleśnictwa
Bydgoszcz

/podpisano elektronicznie/

Sprawę prowadzi: Andrzej Szafkowski, tel.: +48 52 38 17 394, e-mail: andrzej.szafkowski@torun.lasy.gov.pl

