



URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
e-mail: bzp@piekary.pl

Piekary Śląskie, 9 maja 2023 r.

BZP.271.21.2023

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej ul. Bytomskiej na odcinku od skrzyżowania ulic Bytomskiej, Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Karola Miarki do rejonu Urzędu Skarbowego

Zamawiający – Gmina Piekary Śląskie reprezentowana przez Prezydenta Miasta – na podstawie art. 284 ust. 1, 4 i 6 *ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych* informuje, że do treści specyfikacji wpłynęło pytanie, na które zamawiający udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie

Prosimy o wyjaśnienie czy istniejąca podbudowa jest z kruszywa czy z innego materiału. Jeśli istniejąca konstrukcja podbudowy jest wykonana z innego materiału prosimy o doprecyzowanie z czego dokładnie w jakich grubościach?

Odpowiedź

Pod warstwami asfaltobetonu znajduje się kostka granitowa gr. 10 cm oraz 40 cm podbudowy z kruszywa.

Przewodnicząca komisji przetargowej

Agnieszka
Magdalena
Strychalska

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Magdalena
Strychalska
Data: 2023.05.09
10:08:09 +02'00'