AW1 Oprawa - awaryjna LED 6,7W 465lm IP65, I klasa izolacji, montaż natynkowy, czas pracy autonomicznej 1h, z autotestem, optyka dla dróg ewak., atest CNBOP
AW2 Oprawa - awaryjna LED 6,7W 555lm IP65, I klasa izolacji, montaż natynkowy, czas pracy autonomicznej 1h, z autotestem, optyka uniwersalna, atest CNBOP
AW3 Oprawa - awaryjna/antypaniczna LED 6,8W IP65, I klasa izolacji, montaż natynkowy, czas pracy autonomicznej 1h, z autotestem, atest CNBOP, wyposażona w układ grzewczy -15°C +40°C

ZE WZGLĘDU NA DUŻE ZAGĘSZCZENIE BELEK KONSTRUKCYJYCH, OPRAWY AWARYJNE MONTOWAĆ OD SPODU BELKI

LEGENDA

	autonomiczna (bateryjna) optyczna czujka dymu n/t, atest CNBOP
	optyczna czujka dymu n/t, atest CNBOP np. 3000 PLUS/OP SET
	ręczny przycisk odtrykania RPO n/t np. RT-45 (mont. h=1,2m)

OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

KALDO
Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Mikinielska 1
tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT
Przebudowa i remont w celu dostosowania budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Oleśnicy do wymagań przeciwpożarowych

ADRES
Oleśnica, ul. Kochanowskiego 8
dz. nr 115, ark.m.24, obr. 0002 Oleśnica

INWESTOR
Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Kochanowskiego 8
56-400 Oleśnica

RYSUNEK
INSTALACJA OŚW. AWARYJNEGO - RZUT PRZYZIEMIA

PROJEKTANT
mgr inż. Marek ŻELAWSKI
spec. instalacyjna
upr. nr WKP/0161/POOE/14

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Piotr MURACH
spec. instalacyjna
upr. nr WKP/0446/POOE/18

ASYSTENT
inż. Wojciech MASZTALERZ

BRANŻA
Instalacje elektryczne

SKALA
1 : 100

15.06.2021

NR RYS.
E.1