AW1 Oprawa - awaryjna LED 6,7W 466lm IP65. | klasa izolacji: montaż natynkowy, czas pracy autonomicznej 1h, z akubateriami. oglądy na dług ewak., atest CNBOP
AW2 Oprawa - awaryjna LED 7W 555lm IP65. | klasa izolacji: montaż natynkowy, czas pracy autonomicznej 1h, z akubateriami. oglądy niemeralna, atest CNBOP
AW3 Oprawa - awaryjna/ramp/nocna LED 6,8W IP65. | klasa izolacji: montaż natynkowy, czas pracy autonomicznej 1h, z akubateriami. oglądy na dług ewak., wyposażona w układ grzewczy -15°C +40°C

wymiana na drzwi o szerokości 1,2m
z funkcją napowietrzania ściśnionej

przełożenie drzwi pozostające w pozycji otwartej
na elektrozwory, zamykanie przez nadanie czujki dymu
systemu oddymiania ściśnionej

GRANICA STREFY POŻAROWEJ

GRANICA STREFY POŻAROWEJ

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY "MAŁY"

przejście na korytarz miejski lub grzewszy/zmiel

GŁÓWNE WEJŚCIE DO BUDYNKU Z LINII SPÓŁKOWEJ

1.8	hala aktywna
1.9	hala aktywna
1.10	hala aktywna
1.11	hala aktywna
1.12	hala aktywna
1.13	sypialnia
1.14	magazyn sprzętu (z osobny)
1.15	hala zajęć
1.16	dyrektor (z osobą)
1.17	sekretariat (z osobą)
1.18	kadrydyrektor (z osobą)
1.19	korytarz
1.20	komunikacja
1.21	hala gimnastyczna
1.22	szatnia nauczyciele wf
1.23	korytarz 3
1.24	hala gimnastyczna
1.25	magazyn sprzętu sportowego
1.26	sekretariat 2
1.27	pom. magazynu
1.28	wejście osobny
1.1	komunikacja
1.2	szatnia
1.3	hala (z osobą)
1.4	WC
1.5	WC pracownie
1.6	WC nps
1.7	WC

	automatyczna (tabletyzna) ogłoszenia ciągła
	dymu n/t. atest CNBOP
	optyczna ciągła dymu n/t. atest CNBOP
	ręczny przycisk oddymiania RPO n/t
	np. 3300 RUS/OP 9ET
	np. ET-45 (montaż na 1,7m)

LEGENDA

OCHRONA OD PORAŻEŃ ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364 SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S	
Agencja Budowlana KALDO Paweł Jabłoń siedziba: 64-100 Leszno, ul. Astronisa 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Rolnicka 1 tel/fax: 65/3222244 e-mail: kaldo@kaldo.net.pl www.kaldo.net.pl	KALDO
PROJEKT BUDOWLANY	
Przebudowa i remont w celu dostosowania budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Olesnicy do wymagań przeciwpożarowych	
Olesnica, ul. Kochanowskiego 8 dz. nr 115, ark.m.24, obr. 0002 Olesnica	
Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Kochanowskiego 8 56-400 Olesnica	
INSTALACJA OŚW, AWARYJNEGO - RZUT PARTERU	
mgr inż. Maria Zalewski upr. nr WKP/0016/POOW/14	
mgr inż. Piotr RUSICH upr. nr WKP/0944/POOW/18	
inż. wojciech MASZTALERZ	
instalacje elektryczne	SKALA 1 : 100
15.06.2021	NR RYS. E.2