

Oleśnica, dnia 04.05.2023 r.

Znak sprawy: MT.481.8.2023

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Przebudowa i remont w celu dostosowania budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Oleśnicy do wymagań przeciwpożarowych Oleśnica, ul. Kochanowskiego 8, działka nr 115 AM24 obręb 0002 Oleśnica.

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

Pytanie nr 1

"Zgodnie z opisem technicznym instalacji elektrycznych zapisane jest: "przewody układać pod warstwą tynku min. 5mm lub w korytkach elektroinstalacyjnych PCV (rozwiązanie uzgodnić z Inwestorem)".

Czy Inwestor dopuszcza układanie okablowania w korytkach elektroinstalacyjnych PCV?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza układania okablowania w korytkach elektroinstalacyjnych PCV. Przewody należy układać pod warstwą tynku min. 5 mm.

Dyrektor ZBK w Oleśnicy
mgr inż. Izabela Świąder