



PIECZĘĆ I PODPIS RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOPOŻAROWYCH

UWAGI:

- dachowa instalacja fotowoltaiczna oznakowana zgodnie z normą PN-HD 60364-7-712:2016-05;
- instalacja z zastosowaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu ProJOY PEFS.

NAZWA INWESTYCJI

Instalacja fotowoltaiczna dla budynku biurowego Nadleśnictwa Rudziniec o mocy 36,96 kWp

OBIEKT

Budynek biurowy Nadleśnictwa Rudziniec
Ul. Leśna 7, 44-160 Rudziniec

INWESTOR

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Rudziniec z siedzibą w Rudzińcu
Ul. Leśna 7
44-160 Rudziniec

NAZWA RYSUNKU

Schemat elektryczny instalacji PV

PROJEKTANT

mgr inż. Piotr Mędzelowski

PODPIS

NR UPRAWNIENI

OZE-W/12/000012/19

DATA

Grudzień 2022 r.

NR ZAŁĄCZNIKA

03