

LEGENDA

- Ściany istniejące
- Ściany projektowane
- Ściany do wyburzenia
- Otwory do zamurowania
- Otwory do wykucia / poszerzenia
- Nadproża/podciągi
- Elementy konstrukcyjne

Posadzka na gruncie:
Płytki gres/wykładzina PCV
Posadzka betonowa o gr. 5cm
Folia PE
Styropian EPS100 o gr. 10cm
Folia PE
Podbudowa betonowa B15 o gr. 15cm
Podbudowa z piasku zagęszczanego mechaniczne do Is=min. 0,98 o gr. 10cm
Warstwa nośna gruntu rodzimego

UWAGA!
- Wymiary podano w cm,
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
- Rozpatrywać z aktualną architekturą i projektami branżowymi.
- Gniazda nadproży i podciągów podmurować min. dwiema warstwami cegły pełnej, jako rozwiązanie alternatywne mozna wykonać poduszke betonową (B20) o gr. 15cm.

BETON C16/20 (B20)

Otulina zbrojenia 2cm
Max. średnica ziarek kruszywa dg=16mm
Klasa ekspozycji XC1

STAL A-III (34GS)
STAL A-0 (St0S)

RZUT KONSTRUKCJI PARTERU

SKALA **1:100**

BRANŻA **KONSTRUKCJA**

OBIEKT:	**PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA NA CELE ŻŁOBKA W RAMACH ZADANIA "Adaptacja pomieszczeń na cele Żłobka Gminnego w Łabiszynie"**
INWESTOR:	Gmina Łabiszyn, ul. Plac 1000 - lecia1, 89-210 Łabiszyn
ADRES INWESTYCJI:	Działka nr ewid. 204/13, obręb Łabiszyn, gmina Żnin
PROJEKTANT:	**mgr inż. Marcin Zwierzykowski** KUP/0081/POOK/07 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej DATA PODPIS **07.04.2023 r.**
SPRAWDZAJĄCY:	**mgr inż. Magdalena Musiał** KUP/0001/PBKb/22 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej DATA PODPIS **07.04.2023 r.**
	Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80 www.dwg.com.pl NR RYSUNKU **K1**