

UWAGA!

- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
- Rozpatrywać z aktualną architekturą i projektami branżowymi
- Wymiary podano w mm.
- Słupy montować w fundamencie przy pomocy kotew segmentowych M16, klasy min 5.8. o dł. 200mm
- Minimalna głębokość zakotwienia w fundamencie 150mm.
- Podciąg stalowy łączyć ze słupami śrubami M12, klasy min 5.8. z podkładką i nakrętką, obustronnie.
- Elementy podciagu stalowego łączyć ze sobą śrubami M16, klasy min 5.8. z podkładką i nakrętką, obustronnie.
- Przed zamówieniem i wykonaniem konstrukcji wszystkie wymiary zweryfikować na budowie.
- W przypadku powstania wolnych przestrzeni pomiędzy podciągami stalowymi, a stropem, należy je wypełnić zaprawą pęczniącą.

UWAGA  
Stal S235


Przekroje elementów:

- N2: 2 x I200
- BP1: blacha podstawy 180x180x20mm
- Sł2: RK100x100x5mm
- BC1: blacha podstawy 100x200x20mm
- Ż2: żebro stalowe, blacha 40x185x10mm

Połączenia spawane:

- spoiny czołowe grubości co najmniej łączonych elementów
- spoiny pachwinowe obustronne równe 0,5 grubości łączonych części
- spoiny pachwinowe jednostronne 0,7 grubości cieńszego elementu

-Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć przeciwogniowo do klasy odporności pożarowej R60 przy użyciu farb pęczniących.

POZ.1.8-PODCIĄG STALOWY		SKALA	1:20
		BRANŻA	KONSTRUKCJA
OBIEKT:	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA NA CELE ŻŁOBKA W RAMACH ZADANIA "Adaptacja pomieszczeń na cele Żłobka Gminnego w Łabiszynie"		
INWESTOR:	Gmina Łabiszyn, ul. Plac 1000 - lecia1, 89-210 Łabiszyn		
ADRES INWESTYCJI:	Działka nr ewid. 204/13, obręb Łabiszyn, gmina Żnin		
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Zwierzykowski KUP/0081/POOK/07 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	DATA	PODPIS
		07.04.2023 r.	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Magdalena Musiał KUP/0001/PBKz/22 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	DATA	PODPIS
		07.04.2023 r.	
 Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80 www.dwg.com.pl		NR RYSUNKU <b>K10</b>	