



Uwaga:
Przewężenie na klatce schodowej do 80cm

1. PROJEKTOWANY KOCIOŁ V KLASY (PALIWO DREWNO) O MOCY 25kW
Z WBUDOWANĄ WĘŻOWNICĄ SCHŁADZAJĄCĄ

2. NACZYNIE PRZEPONOWE C.O. 35dm³

3. IST NACZYNIE PRZEPONOWE C.W.U. 15dm³

4. NACZYNIE PRZEPONOWE C.O. 200dm³

5. BUFOR C.O. 800dm³ szt. 2 (pojemność buforu należy dostosować do wymagań producenta kotła)

6. ISTNIEJĄCA POMPA C.W.U. CIEPŁA Z ZASOBNIKIEM

7. ISTNIEJĄCA INSTALACJA C.O. (DN20-25), C.W.U (DN20).

8. ISTNIEJĄCY NAWIEW Z/K DN150

OBIEKT	LEŚNICTWO WIESZKI		
LOKALIZACJA	WIESZKI DZ. 3014 GM. NAKŁO		
INWESTOR	NADLEŚNICTWO SZUBIN		
NAZWA RYS.	RZUT PIWNIC - INSTALACJA C.O., C.W.U.		
PROJEKTANT	PIOTR MŁYNAREK UPR. 59/2014 W ZAKRESIE INŻYNIERII SANITARNEJ	PODPIS	
DATA	14.4.2023r.	RYS. 9	SKALA 1:50