SÚSTAVA NAPÄTIA: 2, 30V DC, OCHRANA BEZPEČNÝM NAPÄTÍM

LEGENDA

- OVLÁDACIE VEDENIE DMX, KÁBEL DMX 512, 2x0.35, TIENENÝ LSOH V LIŠTE, NA "I" NOSNÍKOCH–PRIPOJENIE DRIVEROV SVIETIDIEL PRIEBEŽNÝM PRESLUČKOVANÍM
- OVLÁDACIE VEDENIE–KÁBEL FTP 4P, CAT 5E, TIENENÝ LSOH V LIŠTE Z LL MASTER DO OVL.PANELU GATE4, V 1. NP, m.č.1.009, ZÁZEMIE RECEPCIE
- MASTER "A" — RIADIACA JEDNOTKA DMX MASTER PRE TRÉNING PLOCHU "A" PRI ROZVÁDZAČI RTS2.2
- SPLITER 1-3 / GP GATE 4 — 3x SPLITER–PRIPOJENIE Z OVLÁDACEJ JEDNOTKY MASTER KÁBLOM DMX 512 2x0.35
- OVLÁDACÍ PANEL GATE 4 JE V MIESTNOSTI ZÁZEMIA RECEPCIE PRI JESTV.OVL.PANELI OVS–4, PRIPOJENIE KÁBLOM FTP 4P, CAT.5 Z JEDNOTKY LL MASTER
- KÁBEL NZXH 3Jx1.5–NAPÁJANIE PRE SPLITRE DMX

SPÍNANIE OSVETLENIA

ZAPNUTIE SVIETIDIEL NA SIEŤ ZOSTÁVA POVODNÉ CEZ 4 STUPNE, OVLÁDANIE NA ROZVÁDZAČI RTS2.2 A NA OVLÁDACEJ SKRINKE OVS–4B V MIESTNOSTI PRI RECEPCII NA 1NP. VOĽBA REŽIMU PREVÁDZKY BUDE RIADIACIM SYSTÉMOM DMX S MOŽNOSŤOU NASTAVENIA ÚROVNE OSVETLENIA OD 0% DO 100% PRI PREVÁDZKE VŠETKÝCH SVIETIDIEL

AUTOR ZADANIA: ING. JOZEF MARKO, JM PROJEKT S.R.O.

TSB TECHNICKÉ SIETE BRATISLAVA, a.s.

MODERNIZÁCIA OSVETLENIA
TRÉNINGOVÝCH HÁL ZŠ O. NEPELU
OSVETLENIE ĽADOVEJ PLOCHY HALY "A"
PÔDORYS 2.NP - SLABOPRÚD

STAVEBNÝ OBJEKT	"A"
DÁTUM	05/2023
MIERKA	1:100
ČÍSLO PRÍLOHY	02