



Solec Kujawski, dnia 23.06.2023

Zn. spr.: SA.270.2.7.2023

Do wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podst. art. 275 pkt. 2 PZP (Wariant II) na zadanie pn.: „**Przebudowa drogi leśnej – dojazd pożarowy nr 5 w leśnictwie Jezierce, Nadleśnictwo Solec Kujawski**”.

Pytanie nr 1:

Czy pobocza mają być z pospółki czy gruntowe?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z dokumentacją projektową pobocza mają być wykonane z pospółki, tj. 27 cm – grunt dowieziony G1 (pospółka) ułożony na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu rodzimym.

Pytanie nr 2:

Wykonawca może użyć kruszyw wapiennych czy twardych ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja projektowa nie dopuszcza kruszywa wapiennego do wbudowania w warstwy nawierzchni, w szczególności zostało opisane to w pkt 6.3. Projektu wykonawczego.

Z poważaniem
Mariusz HEIDINGER
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/

Sprawę prowadzi: Katarzyna NIEZNAJ, tel.: 52 323 18 81727 570 606, e-mail: katarzyna.nieznaj@torun.lasy.gov.pl

