



<b>MESTO KOŠICE</b>		11
Došlo	11-02-2022	
Prílohy:	2	09MG9
Ev. X:	MK/A/2022/012010	
	p. Kollárová	

**Magistrát mesta Košice**  
referát dopravy  
**Trieda SNP 48/A**  
**040 11 Košice**

VÁŠ LIST ZNAČKY / ZO DŇA  
MK/A/2022/09469 / 13.01.2022

NAŠA ZNAČKA  
244 /2022/UTaU-IL

VYBAVUJE / LINKA  
Ing. Iľaš / 055 - 6407 333

KOŠICE  
08.02.2022

**VEC: Rekonštrukcia chodníka prameň Gajdovka-tenisové kurty**  
**- vyjadrenie**

Na základe Vašej žiadosti o stanovisko k existencii inžinierskych sietí Vám oznamujeme nasledovné:

1. Vo vyznačenej lokalite (podľa priloženej situácie) areál Anička; Košice sa podzemné vedenia a iné zariadenia DPMK, a.s.

n e n a c h á d z a j ú .

Kontaktná osoba pre podzemné vedenia DPMK je Ing. Surový, tel.č. 0905418317.

2. V uvedenej lokalite sa podzemné vedenia a iné zariadenia verejného osvetlenia (VO) v správe DPMK, a.s. n a c h á d z a j ú . Orientačne sme Vám ich vyznačili do priloženej situácie. Pri súbahu a krížení podzemných vedení žiadame dodržať STN 736005. Vytýčenie podzemných vedení VO zrealizujeme na základe objednávky, ktorú treba zaslať s predstihom 2 týždne. Platnosť vyjadrenia pre VO je 6 mesiacov. Kontaktná osoba pre VO je Ing. Fotta, tel.č. 0907799643.

Upozorňujeme, že toto vyjadrenie nie je stanoviskom k technickému riešeniu stavby.

S pozdravom

Príloha: 2 situácie

Dopravný podnik mesta Košice  
akciová spoločnosť  
Bardejovská 6  
043 29 KOŠICE 4

Emil Štofčo

riaditeľ techniky a údržby



e-mail: [dpmk@dpmk.sk](mailto:dpmk@dpmk.sk)

IČ DPH: SK2020488206, IČO: 31 701 914

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., SK36 1111 0000 0066 1018 6006. SWIFT: UNCRSKBX

Zápis v OR Okresného súdu Košice I č. 559/V oddiel: Sa

[www.dpmk.sk](http://www.dpmk.sk)



Vyjadrenie Dopravného podniku mesta Košice,  
akciová spoločnosť

Potvrdzujeme, že v uvedenej oblasti sa ~~nachádzajú~~ - **nenachádzajú**  
naše podzemné vedenia 230 / 400 V AC, 660 V DC, 750 V DC,  
22 kV AC, ..... a sú vyznačené informatívne.  
Podzemné siete je nutné predom na základe objednávky vytýčiť.  
Pri realizácii musia byť dodržané vzdialenosti v zmysle STN 738005.

Košice, 8.2.22



13. 1. 2022

Katarína Kollárová



200 m

1 : 7 549



podzemný  
kábel VO

