

**Protokol o určení prostredia a pôsobenia vonkajších vplyvov  
podľa STN 33 2000-5-51  
Číslo 12/2018**

Predseda : Štefan Babik – projektant elektro

Členovia : Árpád Tóth

Ing.arch. Alexander Pelle

Názov stavby : Prístavba 2 ks výťahových šacht – zmena dokončenej  
stavby

Miesto : Kirejevská 23, Rimavská Sobota

Investor : Domov Dôchodcov a DSS, Kirejevská 23, RS

Podklady :

Stavebné výkresy k projektovanej stavbe

Predmet protokolu :

Predmetom posudzovania je elektrická inštalácia pre osobné výťahy

Popis zariadení

projekt rieši elektroinštaláciu pre osobné trakčné výťahy. Rozvody  
sú navrhnuté CYKY v káblovom žľabe a pod omietkou.

Rozhodnutie :

V riešených priestoroch sa určuje prostredie a pôsobenie vonkajších  
vplyvov za normálnych prevádzkových podmienok v jednotlivých  
priestoroch nasledovne:

Pôsobenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-3



## Domov Dôchodcov RS

Strana protokolu : 1

Účel miestnosti : chodba, schodište a miestnosť pre rozvádzač

Určené vonkajšie vplyvy vo vnútorných miestnostiach : prostredie č.1 základné

<b>321</b>	<b>PROSTREDIE s povahou</b>	<b>Výskyt</b>	<b>Trieda vonkajšieho vplyvu</b>
321.1	Teplota okolia AA		<b>AA5</b>
321.2	Atmosférické podmienky v okolí AB		<b>AB5</b>
321.3	Nadmorská výška AC		<b>AC1</b>
321.4	Výskyt vody AD		<b>AD1</b>
321.5	Výskyt cudzích telies AE		<b>AE1</b>
321.6	Výskyt korózných alebo znečisťujúcich látok AF		<b>AF1</b>
321.7	Mechanické namáhanie		
321.7.1	Náraz AG		<b>AG1</b>
321.7.2	Vibrácie AH		<b>AH1</b>
321.8	Výskyt rastlínstva alebo plesní AK		<b>AK1</b>
321.9	Výskyt živočíchov AL		<b>AL1</b>
321.10	Elektromagnetické, elektrostatické Alebo iné ionizujúce pôsobenie AM		<b>AM1</b>
321.11	Slnčné žiarenie AN		<b>AN1</b>
321.12	Seizmické účinky AP		<b>AP1</b>
321.13	Búrková činnosť AQ		<b>AQ1</b>
321.14	Pohyb vzduchu AR		<b>AR1</b>
321.15	Vietor AS		<b>AS1</b>
<b>322</b>	<b>VYUŽITIE s povahou</b>		
322.1	Schopnosť osôb BA		<b>BA1</b>
322.3	Dotyk osôb s potenciálom zeme BC		<b>BC1</b>
322.4	Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva BD		<b>BD1</b>
322.5	Povaha spracovávaných alebo skladovaných látok BE		<b>BE1</b>
<b>323</b>	<b>KONŠTRUKCIE BUDOV s povahou</b>		
323.1	Stavebné materiály		<b>CA1</b>
323.2	Konštrukcia budovy		<b>CB1</b>

### Vonkajšie vplyvy mimo rámca kapitoly 32 STN 33 2000-3

Súpis vonkajších vplyvov v miestnosti, ktoré nie sú podľa článku 512.2.4 STN 33 2000-5-54 normálne