

KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA

ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA ROZVÁDZAČ

NÁZOV ROZVÁDZAČA: -
KRYTIE: - IP54
DVERE: -

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: NN ... 3+PEN/3+PE+N AC 400V/230V 50Hz, TN-C-S

Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez písomného súhlasu projektanta!!!
Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa §21, odst. d.) zákona č. 383/1997 Z.z.

POZNÁMKY:

OCHRANNÉ OPATRENIE PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM

PRÚDOM PRI ZARIADENIACH NN:

Ochranné opatrenia : samočinné odpojenie napájania

podľa STN 33 2000-4-41:2007

- opatrenia na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom): čl. 411.2

Príloha A, kapitola A.1 základná izolácia živých častí

Príloha A, kapitola A.2 zábranami alebo krytmi

Príloha B, kapitola B.2 prekážkami

Príloha B, kapitola B.3 ochrana umiestne ním mimo dosahu

- opatrenia na ochranu pri poruche

(ochrana pred nepriamym dotykom): čl. 411.3

Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie ... čl. 411.3.1

Samočinné odpojenie pri poruche ... čl. 411.3.2

- doplnková ochrana: čl. 415

Prúdové chrániče (RCD) ... čl. 415.1

Doplnkové ochranné pospájanie ... čl. 415.2

LEGENDA:

FA	istice
FU	poistky
FV	ochrany proti prepätiu
FI	prúdové chrániče
QF	hlavné poistky
QM	vypínač

