

Číslo spisu: NBS1-000-036-921
Číslo záznamu: 100-000-183-869
Dátum: 29.07.2019

VYSVETLENIE

informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii podľa § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Verejný obstarávateľ, Národná banka Slovenska so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) obdržal dňa 26.07.2019 prostredníctvom elektronického prostriedku, komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch v podlimitnej zákazke bez využitia elektronického trhoviska s názvom „**Výmena chladiacich jednotiek**“ zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 143/2019 pod číslom 17742 - WYP zo dňa 18.07.2019 (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“).

Po podrobnom oboznámení sa so žiadosťou o vysvetlenie Vám verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 113 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní poskytuje nasledujúce vysvetlenie:

Otázka č. 1:

Vo výkaze výmer v časti Demontáže je uvedená položka č. 3.08 s názvom Demontáž a spätná montáž strechy strojovne chladenia. Podľa nám dostupných informácií a poskytnutej PD sa nám toto riešenie vidí ako zbytočné a drahé a súčasne riskantné riešenie otvárať strešnú konštrukciu strojovne chladenia. Chceme sa preto verejného obstarávateľa spýtať, či je možné toto riešenie nahradiť tak, že zhotoviteľ najprv žeriavom vyloží chladiace jednotky na strechu vedľa strojovne chladenia a následne ich presunie cez vstupné dvere do strojovne chladenia bez nutnosti otvárať strešnú konštrukciu.

Odpoveď:

V záujme verejného obstarávateľa je opísať predmet zákazky nestranne. Verejný obstarávateľ preto počíta s tým, že niektorí výrobcovia neumožnia rozobratie zariadení a ich montáž na mieste a preto je potrebné rozobrať časť strechy strojovne a umiestniť stroje priamo do strojovne. Aj z uvedeného dôvodu je navrhované riešenie, položka č. 3.08 s názvom „Demontáž a spätná montáž strechy strojovne chladenia“, realizovateľné pre všetkých záujemcov, čím verejný obstarávateľ zabezpečil dodržiavanie princípu rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Zároveň je uvedeným spôsobom zabezpečená vzájomná porovnateľnosť ponúk uchádzačov. Verejný obstarávateľ požaduje oceniť všetky položky uvedené vo výkaze výmer.

JUDr. Zora Vypušťáková
Riaditeľka, odbor hospodárskych služieb