

FeZn 30/4 vo základovom páse alebo výkope

STUPENŮ OCHRANY: LPS IV

vzdialenosť jednotlivých zvodov menej ako 20m


# POZNÁMKA

AlMgSi 8mm

## FeZn 30/4 v základovom páse

FeZn fi 10mm prepoj medzi uzemňovacim pasom a SZ

SZ zkušební svorka+KO125 min. 0,6m





pomocný zachytávač dĺžky 0,5m

Rz &lt;= 10 ohmov !!!

# PROJEKTOVANÝ UZEMNOVAC PRE BLESKOZVOD

PASOVINA FEZN 30/4 v základovom pase budovy



|                   |  |   |
|-------------------|--|---|
| GEN. PROJEKTANT:  | RG ATELIER, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 26, 064 01 Stará Ľubovňa     | Architektúra<br>Projektovanie stavieb a interiérov<br>Inžinierska činnosť |
| ZOD. PROJEKTANT:  | Ing. arch. Radoslav Repka  |   |
| AUTORI:           | Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Guľaš                            |   |
| PROJEKT. ELEKTRO: | VLADIMÍR KRAJGER   | RG ATELIER, s.r.o.<br>Námestie sv. Mikuláša 26<br>064 01 Stará Ľubovňa    |
| STAVEBNÍK:        | ŽIVOT n.o., Spišské Hanušovce 176 , 059 04 Spišské Hanušovce           | Mobil: 0905 317 833, 0915 907 696   |
| MESTO STAVBY:     | K.ú. Haličovce, Číslo parcely: KN-C 31/1/1, súpisné číslo stavby : 120 | Email: rga@rga.sk , www.rga.sk  |
| NÁZOV STAVBY:     | DEINŠTUCIONALIZÁCIA EXISTUJÚCEHO ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB         | FORMÁT: 3x44  |
| CHARAKTER STAVBY: | ZMENA DOKONČENEJ STAVBY  | DATUM: 8/2017   |
| STUPEŇ PROJEKTU:  | PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE   | MIERKA: 1:50  |
| OBSAH VÝKRESU:    | BLESKOZVOD A UZEMNENIE   | E-3   |

