

## **Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia.**

Zgodnie z uchwałą nr XXXV/510/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie instalacji , w których następuje spalanie paliw **w tym biomasy o wilgotności powyżej 20 %**.

**Wszystkie kotły i termokominek objęte zamówieniem muszą spełniać** Dyrektywę Ecodesign

Kotły w 5 klasie wg wymagań normy PN-EN 303–5:2012 + certyfikat Ecodesing

**5 klasa dla kotłów** wg wymagań normy PN-EN 303–5:2012 + certyfikat Ecodesing.

## **Informacja dodatkowa do dokumentacji projektowej**

Dla części 2 etap 3 na stronie nr 5 Projektu Technicznego oraz w części 3

na stronie 6 Projektu Technicznego powinien być zapis :

**Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych lub wyższych od przywołanych w opracowaniu.**

Projektant : Katarzyna Teclaw

Zamawiający wyjaśnia, że tam , gdzie w dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiarach robót zostały wskazane pochodzenie ( marka , znak towarowy, producent , dostawca ) materiałów lub wskazano normy , o których mowa w art. 101 ust.1 – 3 PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem , że gwarantują one realizację robót w zgodzie z projektem oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej specyfikacji .