

Andrychów, dnia 18 lipca 2023 r.

Gmina Andrychów

Rynek 15

34-120 Andrychów

Nr referencyjny: BZP.271.23.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSS w Roczynach/boisko przyszkolne – etap I

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

Prosimy o zniesienie wymogu dostarczenia aprobaty lub rekomendacji ITB oraz zaakceptowanie nawierzchni posiadających deklarację zgodności z normą PN-EN 153030-1:2014.

Informujemy, iż nie wydaje się aprobaty technicznej ITB dla nawierzchni sportowej, natomiast rekomendacja techniczna ITB jest dokumentem dobrowolnym, udzielanym dla wyrobów nie podlegających art.9, ust.1 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.Nr 92/2004, poz.881 ze zm.). Ponadto, od 2017 roku uzyskanie tych dokumentów jest niemożliwe - nie wydaje się już takich dokumentów.

Podkreślamy również, że aprobaty ITB miała na celu potwierdzenie zgodności materiału z europejską normą. Deklaracja zgodności z normą EN 15330-1:2013 jest więc dokumentem nadrzędnym nad aprobatą ITB (której, ponownie podkreślam, już nie da się uzyskać).

W związku z tym, prosimy o zniesienie aprobaty ITB i zaakceptowanie sztucznych traw posiadających deklarację na zgodność z normą PN EN 15330-1:2013.

Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży.

Proponowane zmiany nie wpływają na jakość oferowanej sztucznej trawy, a zezwolenie na nie przyczyni się do większej konkurencyjności co tylko wpłynie na uzyskanie lepszej ceny oferenta.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszej prośby.

Odpowiedź:

Zamawiający w celu potwierdzenia wymaganych parametrów technicznych dla nawierzchni sportowej syntetycznej informuje, iż dostarczenie jednego z poniższych dokumentów uzna za wystarczające:

- deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014 wraz z raportem z badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez akredytowane, niezależne laboratorium dla systemu nawierzchni syntetycznej, potwierdzającym zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2014 i wymaganymi parametrami technicznymi,

lub

- aprobatę techniczną.

Powyższa odpowiedź jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Sprawę prowadzi: Referat Zamówień Publicznych, tel. (33) 842-99-52