

Odcięcie naczynia otwartego







Moduł podwyższenia
temperatury powrotu

Termiczny zawór regulacji
temperatury powrotu

pompa obiegu kotła





Naczynie N200



Bufor 565dm3 Bufor 565dm3

Wyposażyć w czujniki temp oraz regulator temp. zasobnika



C.O.1 Grupa pompowa obiegu grzewczego z mieszaczem - obieg grzejnikowy podłączyć do istniejącej instalacji

C.O.2 Grupa pompowa obiegu grzewczego z mieszaczem - obieg podłogowy podłączyć do istniejącej instalacji

Obiekt	Modernizacja Leśniczówki Paliwodzizna Wymiana źródła ciepła			Nr rys. S4
Adres	Paliwodzizna dz. nr 5317/3, obręb Paliwodzizna, gmina Golub--Dobrzyń, jedn. ewid. 040503_2 ob. 0012			
Inwestor	Skarb Państwa - Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń Konstancjewo 3A, 87-400 Golub-Dobrzyń			Skala 1:-
Rysunek	Schemat kotłowni	Upr. bud.	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. Mateusz Maciejewski uprawniony do projektowania w specjaności inst. w zakresie inst. sanitarnych bez ograniczeń	WAM/0137/PWOS/18	05.04 2023r.	