

Odcięcie naczynia otwartego







Moduł podwyższenia
temperatury powrotu
Termiczny zawór regulacji
temperatury powrotu
pompa obiegu kotła



C.O.1 Grupa pompowa obiegu grzewczego z mieszaczem - obieg grzejnikowy podłączyć do istniejącej instalacji

C.O.2 Grupa pompowa obiegu grzewczego z mieszaczem - obieg podłogowy podłączyć do istniejącej instalacji

Obiekt	Modernizacja Leśniczówki Radziki Wymiana źródła ciepła			Nr rys. S4
Adres	Radziki dz. nr 3235/7, obręb Radziki Duże, gmina Wąpielsk jedn. ewid. 041206_2 ob. 0012			
Inwestor	Skarb Państwa - Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń Konstancjewo 3A, 87-400 Golub-Dobrzyń			Skala 1:-
Rysunek	Schemat kotłowni	Upr. bud.	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. Mateusz Maciejewski uprawniony do projektowania w specjaności inst. w zakresie inst. sanitarnych bez ograniczeń	WAM/0137/PWOS/18		