

Odcięcie naczynia otwartego







Moduł podwyższenia
temperatury powrotu
Termiczny zawór regulacji
temperatury powrotu
pompa obiegu kotła





Naczynie N200



Bufor 565dm3 Bufor 565dm3

DN32

C.O.1 Grupa pompowa obiegu grzewczego z mieszaczem - obieg grzejnikowy podłączyć do istniejącej instalacji

Wyposażyć w czujniki temp oraz regulator temp. zasobnika

Obiekt	Modernizacja Nadleśniczówki Wymiana źródła ciepła			Nr rys. S4
Adres	Kupno dz. nr 324, obręb Radziki Duże, gmina Wąpielsk jedn. ewid. 041206_2 ob. 0006			
Inwestor	Skarb Państwa - Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń Konstancjewo 3A, 87-400 Golub-Dobrzyń			Skala 1:-
Rysunek	Schemat kotłowni	Upr. bud.	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. Mateusz Maciejewski uprawniony do projektowania w specjaności inst. w zakresie inst. sanitarnych bez ograniczeń	WAM/0137/PWOS/18	05.05 2023r.	