



UWAGA!
W związku z modernizacją kotłowni usunąć istniejące otwarte naczynie wzbiorcze zamontowanego na poddaszu nieużytkowym.
Wszystkie elementy typu pompy obiegowe, zawory mieszające, czujniki temperatury należy stosować jako dedykowane dla danego typu kotła wg wymagań producenta.
do pomieszczenia kotłowni prowadzi otwór o szer. ca 84/105cm - zsyp. W przypadku konieczności istnieje możliwość poszerzenia otworu.

Obiekt	Modernizacja Nadleśniczówki Wymiana źródła ciepła			Nr rys. S2
Adres	Kupno dz. nr 324, obręb Radziki Duże, gmina Wąpielsk jedn. ewid. 041206_2 ob. 0006			
Inwestor	Skarb Państwa - Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń Konstancjewo 3A, 87-400 Golub-Dobrzyń			Skala 1:50
Rysunek	Rzut kotłowni stan projektowany	Upr. bud.	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. Mateusz Maciejewski uprawniony do projektowania w specjności inst. w zakresie inst. sanitarnych bez ograniczeń	WAM/0137/PWOS/18	05.05 2023r.	