






LEGENDA


- 


VYVAZOVACÍ PANEL
- 

OPTICKÁ VANA S PŘEDNÍM KABELOVÝM MANAGEMENTEM
24 vl. LC duplex
- 

PATCHPANEL 24 port - PRO ZÁSUVKY
- 


VYSOKOHUSTOTNÍ PATCHPANEL 48 port - PRO ZÁSUVKY
- 

AKTIVNÍ PRVEK
- 

ZÁSUVKOVÝ NAPÁJECÍ PANEL 6x230V
- 

ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS

RD IDF
18U 600x600



- VENTILAČNÍ JEDNOTKA (4x VENTILÁTOR)
- VYVAZOVACÍ PANEL
- OPTICKÁ VANA 1 (1xOK12f SM)
- VYVAZOVACÍ PANEL
- PATCH PANEL 48p 1
- VYVAZOVACÍ PANEL
- PATCH PANEL 48p 2
- VYVAZOVACÍ PANEL
- PATCH PANEL 48p 3

- VYVAZOVACÍ PANEL
- SWITCH 1 24p PoE
- VYVAZOVACÍ PANEL
- NAPÁJECÍ PANEL 230V
- UPS

0,000 = 518,110 m n. m. B.p.v.
Souřadnicový systém dle S-JTSK

generální projektant

A99 Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt Ing. arch. Sylva Kočnarová

HIP Ing. Michal Palíšek

ved. projektant Ing. arch. Sylva Kočnarová

stavebník Město Pelhřimov

projektant části

ondřej tichý, ing.
*projektová činnost ve výstavbě
projektování elektrických zařízení*
Hvězdoslavova 54/541
627 00 Brno - Slatina
M: +420 777 935 382
E: ondrej@projekcetichy.cz
www.projekcetichy.cz

vypracoval Ing. Ondřej Tichý

kontroloval Ing. Ondřej Tichý

zodp. projektant Ing. Ondřej Tichý

číslo pare

název stavby

objekt

část

název dokumentu

ZŠ Na Pražské
Nástavba 1. stupně ZŠ

S0 01 - 1.stupeň ZŠ

D.1.4e - Slaboproudé instalace

Datový rozváděč

zakázka A-21-1124

datum 06/2022

stupeň DPS

měřítko -

číslo přílohy