

Oblastní inspektorát práce
pro Jihočeský kraj a Vysočinu

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

Váš dopis ze dne
31.1.2022

Naše č.j.:
2533/5.41/22-2

Naše sp. zn
V5-2022-43

Vyřizuje/kontakt:
Ing. Jaroslav Čermák / 950 179 525

Jihlava
21.2.2022

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: ZŠ Na Pražské nástavba 1. stupně ZŠ
místo: parc.č. 668/1; 668/2; 668/3; 668/4 v k.ú. Pelhřimov, Pelhřimov
zadavatel: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, IČ: 00248801
projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČ: 02463245

předložená výše nadepsanému OIP dne 31.1.2022

Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:

Byly zjištěny následující závady:

1. V předložené projektové dokumentaci „ZŠ Na Pražské Nástavba 1. stupně ZŠ“ je uvedeno, že stavební a bourací práce se budou provádět za provozu základní školy. V projektové dokumentaci není stanoveno, jakým způsobem budou prováděny bourací práce a jak bude zajištěna bezpečnost osob, které se budou v průběhu stavby pohybovat uvnitř budovy, na které bude realizována nástavba 3.NP a ve které budou též prováděny bourací práce.
Projektová dokumentace též neřeší dopravu materiálu na staveniště a dopravu odpadu ze staveniště, které bude uvnitř výše uvedené budovy, aby nebyly ohroženy osoby pohybující se uvnitř. Dále není stanoveno místní zatížení stropních konstrukcí při realizaci nástavby 3.NP, zvláště místně rozmístěným stavebním materiálem a chybí výkresy týkající se nově vybudované elektroinstalace a ústředního topení, dle požadavku vyhlášky 499/2006 Sb., Přílohy 8., části D1.4. **Požadujeme tyto požadavky zohlednit v projektové dokumentaci a zapracovat je do ní .**
2. Předložená projektová dokumentace stavby „ZŠ Na Pražské Nástavba 1. stupně ZŠ“ neobsahuje dokument "Plán BOZP na staveništi" zpracovaný koordinátorem BOZP při přípravě stavby, podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce dle požadavku § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedená stavba naplňuje podmínku pro jeho zpracování, protože z předložené projektové dokumentace vyplývá, že na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a to minimálně v rozsahu bodů č. 5 a 11 přílohy č. 5 nařízení vlády 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Požadujeme doplnění předložené projektové dokumentace o dokument „Plán BOZP na staveništi“ stavby „ZŠ Na Pražské Nástavba 1. stupně ZŠ“, zpracovaný koordinátorem BOZP na staveništi s platným osvědčením, a to ještě před podáním žádosti o stavební povolení.

Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně

předložit oblastnímu inspektorátu práce k posouzení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

.....

Ing. Jaroslav Čermák
inspektor

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby