

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Pelhřimově dne 1. 3. 2022

Č.j.: KHSV/02378/2022/PE/HDM/Hoi
Sp. značka: S-KHSV/02378/2022
Vyřizuje: Ing. Iva Holadová, tel. 565 301 358, iva.holadova@khsjih.cz
Č.j. odesílatele:
Počet listů/příloh: 1/0

Atelier 99 s. r. o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

„ZŠ Na Pražské Nástavba 1. stupně ZŠ“, Pelhřimov, Pražská 1543, parc. č. 668/1, 668/2, 668/3, 668/4 - dokumentace pro společné územní a stavební řízení - závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci ZŠ Na Pražské Nástavba 1. stupně ZŠ, Pelhřimov, Pražská 1543, parc. č. 668/1, 668/2, 668/3, 668/4 v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a), § 94l zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby „ZŠ Na Pražské Nástavba 1. stupně ZŠ“, Pelhřimov, Pražská 1543, parc. č. 668/1, 668/2, 668/3, 668/4 pro společné řízení k umístění a povolování staveb s odkazem na § 7 odst. 1, §§ 30 a 31, § 82 odst. 2 písm. t) zákona o ochraně veřejného zdraví, §§ 4b, 12 a 18 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, §§ 11, 12 a 13 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

se souhlasí.

S odkazem na § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 4 odst. 6 stavebního zákona se souhlas váže na splnění podmínek:

- při závěrečné kontrolní prohlídce stavby po dokončení akustických úprav prostorů bude KHS předložen vyhovující zhodnocený výsledek měření doby dozvuku v jednotlivých učebnách počítačová a jazykové učebny). V případě nevyhovujícího výsledku měření doby dozvuku si KHS vyhrazuje právo na požadavek dalších akustických úprav; dále bude předložen doklad o tom, že v prostorách družiny jsou instalovány širokopásmové akustické obklady stropu s váženým činitelem zvukové pohltivosti $\alpha_w \geq 0,8$;**

2. při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předložen zhodnocený protokol o měření umělého osvětlení v jednotlivých učebnách, ze kterého bude zřejmé, že jsou splněny normové požadavky umělého osvětlení, v případě nevyhovujícího výsledku měření si KHS vyhrazuje právo na požadavek dalších úprav osvětlení;
3. při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předložen zhodnocený protokol o měření hluku a vibrací šířících se z instalovaných zařízení (VZT) do vnitřního chráněného prostoru stavby (učebny žáků), kterým bude prokázáno, že hygienické limity jsou dodrženy;
4. při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předložen doklad o provedeném zaregulování vzduchotechnického zařízení, který bude dokládát prověření způsobilosti VZT zařízení a zaregulování zařízení na projektované hodnoty.

Odůvodnění:

Dne 31. 1. 2022 byla KHS kraje Vysočina doručena žádost společnosti Atelier 99 s.r.o. o vydání stanoviska k PD „ZŠ Na Pražské Nástavba 1. stupně ZŠ“, Pelhřimov, Pražská 1543, parc. č. 668/1, 668/2, 668/3, 668/4, číslo zakázky A-21-1124, zpracované v prosinci 2021 firmou Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČ 02463245.

Předložená projektová dokumentace řeší nástavbu 1. stupně Základní školy Pražská 1543, Pelhřimov a přístavbu výtahu a točitého únikového schodiště na severozápadní straně objektu. Ve 3.NP jsou zamýšleny následující prostory: schodiště a chodba, kabinet, knihovna, 2 jazykové učebny o podlahové ploše 78,10 m² a 43,09 m², 2 místnosti družiny o podlahové ploše 74,44 m² a 78,18 m², počítačová učebna o podlahové ploše 60,74 m², hygienické zařízení pro dívky (3 umyvadla, 3 WC, 1 hygienická kabina s umyvadlem, bidetem a WC), pro chlapce (3 umyvadla, 3 pisoáry a 2 WC kabiny), 1 bezbariérové WC a 1 úklidová komora s výlevkou a přívodem pitné studené a teplé vody. Větrání navržených prostor bude zajištěno VZT, v jednotlivých učebnách a v prostorech družiny budou instalovány akustické obklady

K projektové dokumentace byly předloženy - výpočet denního osvětlení zpracovaný společností Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno v únoru 2022, Akustická studie - posouzení prostorové akustiky zpracovaná v únoru 2022 společností AKUSTING, spol. s r.o., Cejl 76, 602 00 Brno, hluková studie zpracovaná firmou KOMPRAH, s.r.o., Masarykova 141, 664 42 Modřice a návrh VZT zařízení, který zpracoval v lednu 2022 ing. Michal Kysilka, Brno.

Stanovení podmínky č. 1 vychází z požadavku splnění ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, § 4b vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.

Stanovení podmínky č. 2 vychází z požadavku ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, § 45 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a § 12 odst. 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovení podmínky č. 3 vychází z požadavku splnění ustanovení §§ 30 a 31 zákona o ochraně veřejného zdraví, §§ 11, 12 a 13 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovení podmínky č. 4 vychází z požadavku ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, §§ 41 a 42 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a § 18 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

Navrhované řešení při splnění výše uvedených podmínek je v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, a proto byl vysloven souhlas.

Ing. Helena Špinarová
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
Jihlava, Třebíč a Pelhřimov

podepsáno elektronicky

Rozdělovník

Atelier 99 s. r. o., Purkyňova 71/99612 00 Brno