



Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č.1

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce
zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: ZŠ Na Pražské – Nástavba 1. stupně ZŠ

Jedná se o veřejného zadavatele.

Název: Město Pelhřimov
Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 39301 Pelhřimov
IČ: 00248801
DIČ: CZ00248801
Zastoupený: Ladislavem Medem, starostou města
E-mail: med.l@mupe.cz

Profil zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zadavatel tímto v souladu s ustanoveními **§ 98 a § 99 ZZVZ** uveřejňuje zákonným způsobem tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám, resp. vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.

Dotaz č.1:

Dle předložené výkazu výměr, část Elektromontáže, řádek číslo 507 má být oceněn rozvaděč RH1 dle schématu, ale v předložené dokumentaci Elektroinstalace je schéma rozvaděče RH3. Prosíme o doplnění schémata rozvaděče RH1.

Odpověď č.1:

Rozvaděč byl v PD přeznačen z důvodu návaznosti na další rozvaděče. Platí RH3=RH1.

Dotaz č.2:

V předané projektové dokumentaci a výkazů výměr nejsou u profesí Silnoproudá a Slaboproudá elektroinstalace, ZTI, VZT a Chlazení uvedeny standardy koncových prvků. Prosíme o sdělení produktové řady a barevného provedení koncových prvků (vypínačů, zásuvek, zařizovacích předmětů, atd.).?

Odpověď č.2:

Standardy koncových prvků jsou řešeny v Knize standardů a jednotl. profesí v části D_dokumentace objektu.

Dodatečná informace pro všechny koncové elementy VZT:

- barva je bílá,
- stěnové mřížky jsou hliníkové a budou sjednoceny s barvou výmalby.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dotaz č.3:

V projektové dokumentaci Silnoproudé elektroinstalace chybí ve VV silové připojení elektrických zařízení, co dodává jiná profese (VZT jednotky, zařízení ZTI, čerpadla, ventily+servopohony, apod).

Žádáme o doplnění a následnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď č.3:

Ve výkresech silnoproudých instalací jsou všechny zařízení ostatních profesí uvedeny a v rozpočtu je s kabeláží počítáno. Jedná se o položky výkazu Výměr č. 478-496.

V souvislosti s výše uvedeným doplněním potřebných informací se prodlužuje lhůta pro podání nabídek a mění se tedy bod č.10 Zadávací dokumentace takto:

10. Lhůta pro podání nabídek

Vaši nabídku doručte prostřednictvím elektronického nástroje JOSEPHINE (josephine.proebiz.com) – viz. čl. 8 této ZD a příloha č. 5 této ZD do 17. 8. 2023, do 9:00 hodin.

Nabídku je možné **podat pouze pomocí certifikovaného elektronického nástroje** pro zadávání veřejných zakázek JOSEPHINE (josephine.proebiz.com) - viz. čl. 8 této ZD a příloha č. 5 této ZD.

Pokud nabídka nebude doručena ve lhůtě pro podání nabídek nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

Termín podání nabídek: do 17. 8. 2023 do 9:00 hodin.

Rozhodným datem přijetí nabídky je okamžik nahrání kompletní nabídky do elektronického nástroje, tj. včetně veškerých příloh.

Termín otevírání nabídek: od 17.8. 2023 od 9:01 hodin.

Vzhledem k tomu, že zadavatel připouští podávání nabídek pouze v elektronické podobě, otevře zadavatel v souladu s § 109 zákona nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě **neveřejné.**



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Zadavatel uvádí, že **pro hodnocení nabídek bude využito elektronické aukce, v souladu s § 120 a § 121 ZZVZ.** K realizaci elektronické aukce bude využito aukčního systému PROEBIZ. Veškeré informace k elektronické aukci jsou uvedeny v příloze č. 6 této zadávací dokumentace – Podmínky elektronické aukce.

V Jihlavě dne 20.7.2023

**za zadavatele na základě plné moci
AUTHORIA, s.r.o.
zastoupená Ing. Marií Rubišarovou Medovou, jednatelkou**