



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č.4

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce
zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: ZŠ Na Pražské – Nástavba 1. stupně ZŠ

Jedná se o veřejného zadavatele.

Název: Město Pelhřimov
Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 39301 Pelhřimov
IČ: 00248801
DIČ: CZ00248801
Zastoupený: Ladislavem Medem, starostou města
E-mail: med.l@mupe.cz

Profil zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zadavatel tímto v souladu s ustanoveními **§ 98 a § 99 ZZVZ** uveřejňuje zákonným způsobem toto vysvětlení a změnu zadávací dokumentace, resp. reaguje na zaslané dotazy:

Ve výpisu oken a prosklených stěn D11_402 neodpovídají pozice s VV:

Dotaz č.1:

• *p.č. 361 O/05 je ve VV psáno 3-dílné, ale v D11_402 je 6-dílné a rohové. Co má být oceněno?*

Odpověď č.1:

Správně je 6- dílné a rohové dle D11_402 – opraveno ve výkazu výměr.

Dotaz č.2:

• *p.č. 362 a 363 O/6 (a,b) je zřejmě sestava GP06 z D11_402? Proč je u p.č. 363 psáno dveře dvojdílné v.2,8 m, když jsou kresleny dveře jednodílné v. 2,14 m?*

Odpověď č.2:

Ve výkazu výměr je uveden špatný typ a rozměr dveří a okna - opraveno ve výkazu výměr.



Dotaz č.3:

- *p.č. 364 a 365 O/7 (a,b) je zřejmě sestava GP07 z D11_402? Proč je u p.č. 365 psáno dveře dvojdílné v. 3,25 m, když jsou kresleny dveře jednodílné v. 2,14 m?*

Odpověď č.3:

Ve výkazu výměr je uveden špatný typ a rozměr dveří a okna - opraveno ve výkazu výměr.

Dotaz č.4:

- *p.č. 366 O/8 je ve VV psáno hliníkové, ale v D11_402 je plastové, co platí?*

Odpověď č.4:

Platí plastové okno - opraveno ve výkazu výměr.

Dotaz č.5:

- *p.č. 367 a 368 O/09 (a,b) má být podle tabulky shodná s GP07 viz p.č. 364 a 365, ale popis ve VV neodpovídá D11_402. Co platí?*

Odpověď č.5:

Ve výkazu výměr je uveden špatný typ a rozměr dveří a okna - opraveno ve výkazu výměr.

Dotaz č.6:

- *p.č. 369 O/10 je psané jako hliníkové, ale v D11_402 je plastové. Jaké má být?*

Odpověď č.6:

Platí plastové okno - opraveno ve výkazu výměr.

Dotaz č.7:

- *Ve výpise oken nesedí rozměry např. označení u O/11 je v tabulce rozměrů 1430 x 655 mm... a u grafické přílohy Pse 01 je rozměr 4480 x 3000 mm. Dále nesedí ani označení O/6, kde v tabulce je rozměr 2180 x 1900 mm.*

Odpověď č.7:

O/11 - Ve výpise je uveden pouze rozměr otvíravého okna. Platí rozměr ve schématu.

O/06 – Ve výpise je jsou uvedeny rozměry pouze oken. Platí sestava dle schématu.

Výkaz výměr je již v souladu s PD.



Dotaz č.8:

- *Prosíme specifikaci zárubní. Opravdu se jedná o nákladné hliníkové obložkové zárubně s povrchovou úpravou práškovým lakem jak je uvedeno v PD? Nejedná se spíše o lakované obložkové zárubně z ocelového pozinkovaného plechu?*

Odpověď č.8:

Ano, jedná se o hliníkové obložkové zárubně s povrchovou úpravou práškový lak.

Dotaz č.9:

- *Prosíme o specifikaci stávajícího systému domácího telefonu a školního rozhlasu*

Odpověď č.9:

Školní rozhlas je řešen přes rozhlasovou ústřednu se zesilovačem Tesla PAS 1200-5 (kabeláž a koncové prvky z doby výstavby).

Hovory jsou uskutečňovány přes vlastní telefonní ústřednu situovanou ve školní budově.

V souvislosti s provedeným vysvětlením a změnou soupisu prací dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek a tím ke změně bodu 10. Zadávací dokumentace, a to takto:

10. Lhůta pro podání nabídek

Vaši nabídku doručte prostřednictvím elektronického nástroje JOSEPHINE (josephine.proebiz.com) – viz. čl. 8 této ZD a příloha č. 5 této ZD do **11. 9. 2023**, do 9:00 hodin.

Nabídku je možné **podat pouze pomocí certifikovaného elektronického nástroje** pro zadávání veřejných zakázek JOSEPHINE (josephine.proebiz.com) - viz. čl. 8 této ZD a příloha č. 5 této ZD.

Pokud nabídka nebude doručena ve lhůtě pro podání nabídek nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

Termín podání nabídek: do 11. 9. 2023 do 9:00 hodin.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Rozhodným datem přijetí nabídky je okamžik nahrání kompletní nabídky do elektronického nástroje, tj. včetně veškerých příloh.

Termín otevírání nabídek: od 11. 9. 2023 od 9:01 hodin.

Vzhledem k tomu, že zadavatel připouští podávání nabídek pouze v elektronické podobě, otevře zadavatel v souladu s § 109 zákona nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě **neveřejné**.

Zadavatel uvádí, že **pro hodnocení nabídek bude využito elektronické aukce, v souladu s § 120 a § 121 ZZVZ**. K realizaci elektronické aukce bude využito aukčního systému PROEBIZ. Veškeré informace k elektronické aukci jsou uvedeny v příloze č. 6 této zadávací dokumentace – Podmínky elektronické aukce.

V Jihlavě dne 21. 8. 2023

za zadavatele na základě plné moci
AUTHORIA, s.r.o.
zastoupená Ing. Marií Rubišarovou Medovou, jednatelkou

Příloha:

- Příloha ZD č.4 soupis prací upravený 2