VÝPIS SKLADIEB STIEN

St1
skutkový stav:
1. pórobetónové panely hrúbky 250 mm
2. Poškodenie: praskliny medzi spojmi panelov.

St1-B
skutkový stav:
1. pôvodná tepelná izolácia hrúbky 100 mm
2. pórobetónové panely hrúbky 250 mm

St2
skutkový stav:
1. pôvodná tepelná izolácia hrúbky 100 mm
2. pórobetónové panely hrúbky 250 mm

St3
skutkový stav:
1. pórobetónové panely hrúbky 250 mm

St4
skutkový stav:
1. pórobetónové panely hrúbky 250 mm
2. železobetónový stĺp hrúbky 300 mm

St4- B
skutkový stav:
1. pôvodná tepelná izolácia hrúbky 100 mm
2. pórobetónové panely hrúbky 250 mm
3. železobetónový stĺp hrúbky 300 mm

St5
skutkový stav:
1. pôvodná tepelná izolácia hrúbky100 mm
2. pórobetónové panely hrúbky 250 mm
3. železobetónový stĺp hrúbky 300 mm

4.
St6
skutkový stav:
1. pórobetónové panely hrúbky 250 mm
2. železobetónový stĺp hrúbky 300 mm

St7
skutkový stav:
1. kopilotové zasklenie osadené do oceľových drážok

St8
skutkový stav:
1. oceľové dvere

St9
skutkový stav:
1. pôvodná omietka hrúbky 25 mm
2. pôvodné tehlové murivo 450 mm
3. pôvodná omietka 25 mm

St10
skutkový stav:
1. železobetonový prievlak hrúbky 300 mm

St11
skutkový stav:
1. železobetonový prievlak hrúbky 300 mm

St12
skutkový stav:
1. železobetónový prievlak hrúbky 300 mm

St13
skutkový stav:
1. železobetónový prievlak hrúbky 200 mm

St14
skutkový stav:
1. železobetonový prievlak hrúbky 200 mm

St15
skutkový stav:
1. železobetonový prievlak hrúbky 200 mm

St16
skutkový stav:
1. pôvodná tepelná izolácia hrúbky 100mm
2. pórobetónové paneli hrúbky 250 mm
3. pôvodná tepelná izolácia hrúbky 100mm

VÝPIS SKLADBY PODLÁH

P1
1. tvrdoliaty asfalt hrúbky 18 mm
2. lepiaci náter hrúbky 2 mm
3. penetračný náter
4. betónová mazanina hrúbky 30 mm
5. armovaná doska sieťovinou hrúbky 80 mm
7. vodotesná izolácia hrúbky 10 mm
8. podkladaný betón hrúbky 90mm
9. násypová vrstva hrúbky 340 mm

P2
1. PVC podlaha
2. lepiaci náter hrúbky 2 mm
3. betónová mazanina hrúbky 30 mm
4. armovaná doska sieťovinou hrúbky 80 mm
5. vodotesná izolácia hrúbky 10 mm
6. podkladaný betón hrúbky 90mm
7. násypová vrstva hrúbky 340 mm

P3
1. keramická dlažba hrúbky 10 mm
2. lepidlo na dlažbu
3. betónová mazanina hrúbky 30 mm
4. armovaná doska sieťovinou hrúbky 80 mm
5. vodotesná izolácia hrúbky 10 mm
6. podkladaný betón hrúbky 90mm
7. násypová vrstva hrúbky 340 mm

P4
1. PVC podlaha
2. lepiaci náter hrúbky 2 mm
3. betónová mazanina hrúbky 30 mm
4. armovaná doska sieťovinou hrúbky 330 mm
5. vodotesná izolácia hrúbky 10 mm
6. podkladaný betón hrúbky 90mm
7. násypová vrstva hrúbky 340 mm

P5
1. keramická dlažba hrúbky 10 mm
2. lepidlo na dlažbu
3. betónová mazanina hrúbky 30 mm
4. armovaná doska sieťovinou hrúbky 330 mm
5. vodotesná izolácia hrúbky 10 mm
6. podkladaný betón hrúbky 90mm
7. násypová vrstva hrúbky 340 mm

P6
1. PVC podlaha
2. lepiaci náter hrúbky 2 mm
3. železobetónová doska hrúbky 200 mm
4. pôvodná omietka

P7
1. keramická dlažba hrúbky 10 mm
2. lepidlo na dlažbu
3. železobetónová doska hrúbky 200 mm
4. pôvodná omietka

P8
1. cementový poter hrúbky 20mm
2. železobetónový panel hrúbky 250 mm

VÝPIS SKLADIEB STRECHY:

Sr1
skutkový stav:
1. pôvodná omietka hrúbky 25 mm
2. keramický montovaný strop hrúbky 250 mm
3. vzduchová dutina
4. pórobetónové panel hrúbky 250 mm
5. vzduchová dutina
6. železobetónový strešný panel škrupinový hrúbky 250 mm
7. asfaltové hydroizolačné pásy
8. EPS hrúbky 50 mm
9. asfaltové hydroizolačné pásy

Sr2
skutkový stav:
1. drevený podhľad (biely náter)
2. vzduchová dutina
3. pórobetónové panely hrúbky 250 mm
4. vzduchová dutina
5. železobetónový strešný panel škrupinový hrúbky 250 mm
6. asfaltové hydroizolačné pásy
7. EPS hrúbky 50 mm
8. asfaltové hydroizolačné pásy

Sr3
skutkový stav:
1. pôvodný Pur-panel hrúbky 170 mm
2. pórobetónové panely hrúbky 250 mm
3. vzduchová dutina
4. železobetónový strešný panel škrupinový hrúbky 250 mm
5. asfaltové hydroizolačné pásy
6. EPS hrúbky 50 mm
7. asfaltové hydroizolačné pásy

Sr4
skutkový stav:
1. pôvodný Pur-panel hrúbky 170 mm
2. vzduchová dutina
3. železobetónový strešný panel škrupinový hrúbky 250 mm
4. asfaltové hydroizolačné pásy
5. EPS hrúbky 50 mm
6. asfaltové hydroizolačné pásy

Sr5
skutkový stav:
1. pórobetónové panely hrúbky 250 mm
2. vzduchová dutina
3. železobetónový strešný panel škrupinový hrúbky 250 mm
4. asfaltové hydroizolačné pásy
5. EPS hrúbky 50 mm
6. asfaltové hydroizolačné pásy

Sr6
skutkový stav:
1. pórobetónové panely hrúbky 250 mm
2. vzduchová dutina
3. železobetónový strešný panel škrupinový hrúbky 250 mm
4. asfaltové hydroizolačné pásy
5. EPS hrúbky 50 mm
6. asfaltové hydroizolačné pásy

Sr7
skutkový stav:
1. pórobetónové panely hrúbky 250 mm
2. vzduchová dutina
3. železobetónový strešný panel škrupinový hrúbky 250 mm
4. asfaltové hydroizolačné pásy
5. EPS hrúbky 50 mm
6. asfaltové hydroizolačné pásy

Sr8
skutkový stav:
1. železobetónový strešný panel škrupinový hrúbky 250 mm
2. asfaltové hydroizolačné pásy
3. EPS hrúbky 50 mm
4. asfaltové hydroizolačné pásy

Autori návrhu: ING.ARCH. MIROSLAV MARKO, M.ARCH				SMF MARKO
Spolupráca: Ing.arch.Zuzana Kováčová,Ing.Ondrej Piški				
Zodp. projektant	Vypracoval/Kreslil	H.I.P.	Kontroloval	
Ing.arch.M.Marko	Ing. Ondrej Piški	Ing.arch.M.Marko	Ing.arch.M. Marko	
Investor:	McCarter a.s. Bajkalská 25, Bratislava, PSČ 82108, SR			Stupeň PD: DSP
Stavba:	ZATEPLENIE A OBNOVA SKLADU Budovatelská 7, 929 01 D. Streda			Kraj: TRNAVSKÝ
				Okres: D. STREDA
				Obec: D. STREDA
				Dátum 10/2016
				Zákazkové č.
Časť:	Architektonicko–stavebné riešenie			Mierka: 1:200
Výkres:	Skladby konštrukcií – pôvodný stav			Por. č.v. 6