



*Uwaga ! Istnieje ryzyko związane z brakiem odpowiedniej drogi dostępu dla wniesienia kotła oraz buforów . W takim przypadku należy przewidzieć wykonanie odpowiedniego otworu montażowego w zew. ścianie budynku. W związku z powyższym należy przed dokonaniem wyceny zewyrfikować w/w możliwości i uwzględnić je w wycenie robót budowlanych.*

*Do demontażu:*  
*-istn. kocioł na drewno*  
*-istn. zasobnik cwu V=150dm³*

Obiekt	Budynek leśniczówki Sielanka Modernizacja kotłowni			Nr rys.  S3
Adres	Sielanka , działka nr 82 LP			
Inwestor	Nadleśnictwo Zamzenica Zamzenica 1A , 89-510 Bystaw			
Rysunek	Rzut kotłowni	Upr. bud.	Data	
Projektował	mgr inż. Tomasz Górni uprawniony do projektowania w specjalności inż. w zakresie inż. sanitarnych bez ograniczeń			
			WYM.0093/PWOS/15	
			22.08 2022r.	
		Podpis		

WAM/0093/PWOS/15  
22.08  
2022r.

Podpis