



Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo SE-VO-2023/002051-008	Vybavuje/linka Mgr. Jozef Bálint /+421250944564	Miesto/dátum Bratislava/02.10.2023
-----------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------------

Vec : Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 4

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) poskytuje verejný obstarávateľ vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre predmet zákazky „**Automobil hasičskej záchranej služby kategórie 1B**“ v rámci verejnej súťaže uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ pod zn. 2023/S 161-510285 zo dňa 23.08.2023.

#### **Otázka č. 43**

Bod.č.44 a 188 (Prílohy č. 1 súťažných podkladov)

Otázka:

S odvolaním sa na požiadavky na kabínu opísané v bode špecifikácie 44 a požiadavky na dokumentáciu opísané v bode špecifikácie 188 máme otázku, či v prípade, že uchádzač použije podvozok s 2-miestnou kabínou a pridá kabínu pre posádku s ďalšími 4 miestami na sedenie, je potrebné, aby v osvedčení o evidencii vozidla = technickom preukaze bol uvedený počet cestujúcich zodpovedajúci skutočnému stavu, t. j. 6 osôb, alebo je prípustné, aby v osvedčení o evidencii – technickom preukaze bol počet cestujúcich 2 osoby?

#### **Odpoveď na otázku č. 43**

**V technickom preukaze musí byť uvedený počet cestujúcich zodpovedajúci skutočnému stavu, t. j. 6 osôb.**

#### **Otázka č. 44**

Bod špecifikácie 138 (Prílohy č. 1 súťažných podkladov)

b) Hydraulické rozpínacie kliešte:

1. rozpínacia sila minimálne 250 kN,
2. rozovretie minimálne 700 mm,
3. stláčacia sila minimálne 80 kN,
4. multifunkčné hroty umožňujúce rezanie plechu a pripojenie reťazí,
5. ťažná reťaz s hákom dĺžky minimálne 2 m s rýchlopúpaním 2ks,
6. ďalšie príslušenstvo:  
- náhradná rozťahovacia špička 2 ks,

- rezná špička 2 ks,
- špička s hákovým ukončením 2 ks

Otázka:

V prípade sú ponúkané rozperné hydraulické kliešte s univerzálnymi koncovkami na rozťahovanie a rezanie (tzv. odkôrňovanie plechu), ako aj na uchytenie reťazí, upustí objednávateľ od požiadavky dodania špičky s hákovým ukončením a reznej špičky ?

#### **Odpoveď na otázku č. 44**

Obstarávateľ trvá na znení bodu 138 Prílohy č. 1 súťažných podkladov.

#### **Otázka č. 45**

Bod špecifikácie 131 (Prílohy č. 1 súťažných podkladov)

mm) prenosná lafetová prúdnicca 1 ks:

1. vstupné hrdlo – tlaková spojka B 75
2. možnosťou zmeny výstrekového prúdu (kompaktný prúd, roztrieštený prúd, clonový prúd),
3. výkon prúdnicce minimálne v rozsahu 1000 až 1900 l.min-1 pri 0,7 MPa,
4. vertikálny rozsah najmenej 0° až 80°
5. dostrek minimálne 50 m.

Otázka:

Po analýze dostupných produktov nie je na trhu žiadna prenosná lafetová prúdnicca, ktorá by mala vertikálny rozsah pohybu od 0 stupňov. Povolí objednávateľ delo s rozsahom pohybov od 20 stupňov (30 stupňov bezobslužne) do 60 stupňov vertikálne?

Alebo objednávateľ povolí delo s rozsahom pohybov od 25 stupňov do 85 stupňov vertikálne s tryskou o výkone 750-2000 l/min, automaticky upravujúcou výkon v závislosti od tlaku vody?

#### **Odpoveď na otázku č. 45**

Obstarávateľ trvá na znení bodu 131, na trhu je dostupný prenosný monitor s požadovanými parametrami.

S pozdravom

**Mgr. Ľubomír Kubička**  
riaditeľ odboru verejného obstarávania