

VYSVETĽOVANIE súťažných podkladov 21.08.2019

Predmet zákazky: „Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry 1.etapa“

Otázka č. 1:

Časť ERCP - Vzduchotechnika treba poslať výkaz výmer vo formáte excel je tam len PDF , V priečinku Zdravotnícka technológia chýba výkaz výmer, Na medicínálne plyny chýba presný výkaz čo nacenit'

Odpoveď č.1:

- Verejný obstarávateľ dopĺňa výkaz výmer Časť ERCP-Vzduchotechnika vo formáte excel- vid' príloha č.1 vysvetlenia - VZT ERCP výkaz výmer
- Časť ERCP- zdravotnícka technológia je uvedená v PD pre informáciu, nie je súčasťou predmetu zákazky, výkaz výmer je preto bezpredmetný, nenaceňuje sa.
- Časť ERCP- medicínálne plyny- technológia je uvedená v PD pre informáciu, nie je súčasťou predmetu zákazky, výkaz výmer je preto bezpredmetný, nenaceňuje sa.

Otázka č2:

Lekáreň - časť elektro chýba Výkaz výmer v programe excel sú tam len výkresy pdf aj v hlavnom výkaze chýba časť elektro-inštalácie

Odpoveď č2:

- Verejný obstarávateľ dopĺňa hlavný výkaz výmer o Časť Lekáreň- Elektro

vo formáte excel- vid' príloha č.2 vysvetlenia- Úprava elektroinštalácie a doplnenie pre technológiu a nové priestory-lekáreň výkaz výmer

Otázka č3:

v objekte ERCP je zoznam PD ktorý som priložil do prílohy.

ZOZNAM PRÍLOH:

- 31 - SPRIEVODNÁ A SÚHRNNÁ TECH, SPRÁVA
- 33 - STAVEBNO-ARCH, ČASŤ
- 34 - STATIKA
- 35 - ZDRAVOTECHNIKA
- 07 - VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZÁCIA
- 38 - ELEKTROINŠTAL, SVETLO A SILNOPRÚD
- 39 - ELEKTROINŠTAL, SLP
- 10 - ROZVOD MEDIPLYNOV
- 11 - TECHNOLÓGIA
- 12 - POŽIARNA BEZPEČNOSŤ
- 13 - VÝKAZ VÝMER, ŠPECIFIKÁCIE
- 14 - ROZPOČET

Ale ako súťažné podklady ste poslali len : Elektroinštalácia , MAR , Statika, VZT , Zdravotná technológia. Teda chýba : 10- Rozvod medicínálnych plynov , elektro - slaboprúd , výkazy výmer, zdravotníka

Odpoveď č3: vid' odpoveď č.1+ verejný obstarávateľ dopĺňa dokumentáciu o prílohu č.3 výkaz výmer ERCP Pracovisko, Blok C - zdravotníka

Otázka č 4:

Chýbajú výkresy Lekárne (Pohľady , rezy ...) V pôdorysoch nie sú kótované výplne otvorov. Nevieime kde sa má umiestniť kondenzačné jednotky na chladiarenský box , čo znamená sendvičový panel s certifikátom ministerstva zdravotníctva ?

Odpoveď č4:

PD sa vzťahuje len na stavebnú pripravenosť objektu na umiestnenie novej technológie do lekárne (tá nie je predmetom zákazky). Jedná sa len o stavebné práce, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer. Výkaz výmer verejný obstarávateľ dopĺňa o elektro, vid' odpoveď č.2.

Výplne otvorov-Výmena častí okien nie sú predmetom rekonštrukcie.

Kondenzačná jednotka chladiarenského boxu môže byť umiestnená v exteriéri na priľahlej stene miestnosti.

Sendvičový panel s certifikátom ministerstva zdravotníctva znamená, že musí byť certifikovaný pre použitie v zdravotníckych zariadeniach v SR.

Otázka č.5:

musí byť banková zábezpeka odovzdaná aj v písomnej forme ?

Odpoveď č5:

Platí to, čo je uvedené v súťažných podkladoch:

Uchádzač doklad o poskytnutí bankovej záruky, predkladá (okrem skenu dokladu o poskytnutí bankovej záruky v systéme JOSEPHINE) aj v listinnej podobe v lehote na predkladanie ponúk na adresu verejného obstarávateľa. Uchádzač vloží originál bankovej záruky do samostatnej nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená a označená heslom súťaže: „Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry- 1.etapa“ (banková záruka) a s poznámkou „SÚŤAŽ-NEOTVARAŤ“.

Otázka č.6:

Chýbajú výkresy Lekárne (Pohľady , rezy ...) V pôdorysoch nie sú kótované výplne otvorov. Nevieime kde sa má umiestniť kondenzačné jednotky na chladiarenský box , čo znamená sendvičový panel s certifikátom ministerstva zdravotníctva ?

V časti Lekárne chýba výkaz výtahu a zdvíhacej plošiny treba špecifikovať parametre. Chýba výkaz výrobkov kde bude lepší popis a obrázok.

V objekte ERCP je zoznam PD ktorý som priložil do prílohy. Ale ako súťažné podklady ste

poslali len : Elektroinštalácia , MAR , Statika, VZT , Zdravotná technológia. Teda chýba : 10-Rozvod medicínálnych plynov ,elektro - slaboprúd , výkazy výmer, zdravotnícka **viď**

viď odpoveď č.2, 4

1) Časť ERCP - Vzduchotechnika treba poslať výkaz výmer vo formáte excel je tam len PDF , V priečinku Zdravotnícka technológia chýba výkaz výmer, Na medicínálne plyny chýba presný výkaz čo nacenit'

viď odpoveď č1

2) Lekáreň - časť elektro chýba Výkaz výmer v programe excel sú tam len výkresy pdf aj v hlavnom výkaze chýba časť elektro-inštalácie

viď odpoveď č.2, 4

Odpoveď č.6:

Nakoľko sa jedná o totožné otázky ako sú otázky viď vyššie, odpovede sú tiež totožné

Verejný obstarávateľ dopĺňa dokumentáciu pre časť Lekáreň zdvíhacie plošiny, kde špecifikuje chýbajúce parametre viď príloha č.4- zdvíhacie zariadenia

Otázka č.7:

Svietidlá v časti silnoprúdu sú zle definované a nevieme ich nacenit' chýba definovaný svetelný tok svietidiel

Odpoveď č7:

Minimálne parametre:

Svietidlo A zapustené do podhľadu LED 600x600 40W čisté priestory	4000lm, 4000K
Svietidlo D nástenné LED IP43 18W	1300lm, 4000K
Svietidlo E na zdrojový most s vypínačom -LED 18W IP43	1300lm, 4000K
Svietidlo F na povrch LED 36W IP54	3400lm, 4000K
Svietidlo Núdzové CBS LED 2W	140lm, 6000K
Svietidlo LED signálne zapustené do steny	210lm, 4000K

Zároveň oznamujeme, že predlžujeme lehotu na predkladanie ponúk do 19.09.2019, viď korigendum.

Prílohy vysvetlenia:

Príloha č.1: VZT ERCP výkaz výmer

Príloha č.2: Úprava elektroinštalácie a doplnenie pre technológiu a nové priestory-lekáreň

Príloha č.3: ERCP Pracovisko, Blok C - zdravotnícka

Príloha č.4: Zdvíhacie zariadenia

V Banskej Bystrici 21.08.2019