

RX

50x RADOVÁ SVORKA 37100-2,5mm2

1	
2	
3	
4	
5	
6	
48	
49	
50	

50x RADOVÁ SVORKA 37100-2.5mm2

51	
52	
53	
54	
55	
56	
98	
99	
100	

BC-U-2/36-ECO

NAP.SÚSTAVA: 3+PE+N, AC, 50Hz, 230/400V, TN-C-S  
II.napäťové pásmo pre str.napätie v zmysle STN 33 0110  
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM PRI PORUCHE:  
PODĽA STN IEC 61140, STN 33 2000-4-41:2007  
OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ, ALEBO ZÁKLADNÁ OCHRANA  
A.1 - OCHRANA IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ  
A.2 - OCHRANA ZÁBRANAMI, ALEBO KRYTMI  
DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI  
OCHRANA PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ, ALEBO PRI PORUCHE  
411.3.2 - OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA  
413.2 - OCHRANA POUŽÍTÍM ZARIADENÍ TRIEDY OCHRANY II.

ŠPECIFIKÁCIA :

EATON - TYP BC-U-2/36

VYHOTOVENIE:

KRYTIE:  
ROZMERY:

ROZVODNICA DO STENY

IP 30

410/522/103

Tento výkres je originál. Jeho kopírovanie bez súhlasu autorov je trestné podľa § 24 zákona č.618/2003 z.z.

AUTOR:	ING. ARCH. TOMÁŠ DEHELÁN, autorizovaný architekt SKA		
HL.PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. ARCH. DEHELÁN	ING. HORŇÁK		
INVESTOR:	Mestský úrad Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec		
NÁZOV :	Mestské múzeum Senec, Turecký dom, Úrad slúžneho		
MIESTO :	Námestie 1. mája 53/4, 903 01 Senec		
STAV.OBJ.:	SO 03 - Interiér		
ČASŤ :	ROZVÁDZAČ RX		

<p><b>H-PROJEKT, s.r.o.</b></p> <p><b>HOLUBYHO č.59</b></p> <p><b>902 01 PEZINOK</b></p>	
<p><b>ZÁK. ČÍSLO</b></p>	<p><b>P.Č.:</b></p>
<p><b>DÁTUM</b></p>	<p><b>02 / 2018</b></p>
<p><b>STUPEN</b></p>	<p><b>S.P.</b></p>
<p><b>FORMÁT</b></p>	<p><b>1 A4</b></p>
<p><b>MIERKA</b></p>	<p><b>V.Č.:</b></p>
<p><b>EL05</b></p>	