



UWAGA

Instalację odgromową wykonać na uchwytach
podpórkowych
zgodnie z katalogiem
ELKO-BIS Systemy Odgromowe

FeZn 30x4 istniejący uziom otokowy

PRACOWNIA PROJEKTOWA MB <small>inż. Marek Brodzowski</small>		PRACOWNIA PROJEKTOWA Marek Brodzowski 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Browarowa 5 tel./fax: 56 683 4980, 508226275, e-mail: m_brodzowski@op.pl NIP 878-162-28-28 REGON 340682140
---	--	---

OBIEKT	Remont budynku garażowego dz. 108/630, Konstancjewo, 87-400 Golub - Dobrzyń	
INWESTOR	Nadleśnictwo Golub - Dobrzyń, Konstancjewo 3A, 87-400 Golub - Dobrzyń	
RYSUNEK	Schemat instalacji odgromowej	

OPRACOWAŁ inż. Marek Brodzowski	PROJEKTANT mgr inż. Stanisław Osinski nr uprawnień: UAN.IV/8346/11/O/86 spełniając instalacyjno-inżyniersym	
skala : 1 : 100	Branża Elektryczna	Data : lipiec 2023
		m rys. E-2