

NÁČRT NAPOJENIA ELEKTRICKEJ PRIPOJKY
 NA BETONOVÝ PODPERNÝ BOD

EXISTUJÚCI ŽELEZOBETÓNOVÝ
 PODPERNÝ BOD č.st.35

POZINK. PÁSKA

POZINK. PÁSKA

POZINK. PÁSKA

POZINK. PÁSKA

DRŽIAK

PS1
 SPP2 CIV P20

POZINK. PÁSKA

2500mm

POZINK. PÁSKA

TERÉN


AYKY-J 4x25 mm²

42mm

KÁBEL V OCHRANNEJ RÚRKE

AYKY-J 4x16 mm²
 V ZEMI -V RYHE 35x80 cm; V
 PO CELEJ DĽŽKE OZN. VÝSTR.

PLASTOVÁ SKRIŇA
SPP2 CIV P20-NA P.B.35




TYP:AYKY-J
4x16mm², L=5,0m

The diagram shows a transformer with a rectangular core. The primary winding is represented by a rectangle on the left side of the core, labeled 'ET 403 kW kVA'. The secondary winding is represented by a rectangle on the right side of the core. One end of the secondary winding is connected to a horizontal line labeled 'PEN'. The other end of the secondary winding is connected to a vertical line labeled 'LN-20-3'. A switch symbol is shown on the 'LN-20-3' line, indicating it is a switchable line. The 'PEN' line is connected to a ground symbol at the bottom right.

TYP:AYKY-J 4x25mm²,
L=153,0m

— SMER
RH



BEL, CAT, CBI

		ZODPOVEDNÝ PORJEKTANT:	KRESLIL:	 Bevatron		
		ING. JOSEF ZAJÍČEK	RASTISLAV RYBÁR			
MIESTO STAVBY: parc. č.: 212/11; 212/31; 212/42 k.ú. Sasinkovo (854425)						
INVESTOR: obec Sasinkovo						
NÁZOV STAVBY: SASINKOVO - VODNÝ ZDROJ A VODOJEM				Výpracoval: BEVATRON s.r.o. G.BETHLENA 50, 940 01 Nové Zámky GSM: +421 948 418 093 E-mail: zajicek@bevatron.sk www.bevatron.sk		
					STUPEŇ:	PDKSP
					DÁTUM:	2023/6
					STAVEBNÝ OBJEKT: SO - 02 ELEKTRICKÁ KÁBLOVÁ PRÍPOJKA	FORMÁT:
				MIERKA:	-:-	
PROFESIA: Výkresy elektro				ČÍSLO ZAKÁZKY:	ČÍSLO VÝKRESU:	
VÝKRES: ELEKTROINŠTALÁCIA - JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA				PD23035	E-03	