

ROZVODNÉ POTRUBIE 1-7 ST. 325,0m

POZDĽŽNY REZ

ŠTARTOVACIA JAMA 4,0x3,0 m

NEBAGROVAŤ

DN100-DHPE PN10

4000

1,52

1,28

1,25

1,38

1500

MONTÁŽNA JAMA 1,5x1,5

NEBAGROVAŤ

DN100-DHPE PN10

4. PODZEMNÉ VEDENIA SÚ ZAKRESLENÉ ORIENTAČNE V PRÍSLUŠNEJ SITUACII A PRED ZAČATÍM PRÁČ JE NUTNÉ ICH PRESNE VYTÝČIŤ

MIKROTUNELOVANIE DN200 PLAST DL.28.0 m

HĽUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]

325,00 210,24 208,74 1,50

327,50 210,18 208,59 1,59

329,30 210,14 208,65 1,49

330,00 209,94 208,24 1,70

333,00 209,06 206,46 2,60

337,00 205,50 204,10 1,40

340,90 205,52 204,15 1,37

348,00 209,65 208,15 1,50

349,00 209,73 208,24 1,49

353,00 210,22 208,78 1,44

PODORYS

ŠTARTOVACIA JAMA 4,0x3,0 m

NEBAGROVAŤ

DN100-DHPE PN10

210,24

3000

4000

POTOK KOPRIVNÍČKA

MIKROTUNELOVANIE DN200 DL. 28,0 m

210,14

209,06

205,50

205,52

209,65

210,22

MONTÁŽNA JAMA 1,5x1,5

1500

1500

OBJEKT:	SO 01 ROZVODNÉ POTRUBIE 2. ETAPA	ARCH.Č:	12/20
OBSAH:	MIKROTUNELOVANIE POTRUBIA	VRKRES Č:	1 1
MIERA:	1:100/100		

- POZNÁMKA :
1. MONTÁŽNE A KONTROLNÉ JAMY BUDÚ ZAPAŽENÉ
 2. MONTÁŽNE A KONCOVÉ JAMY BUDÚ CHRÁNENÉ DREVENÝM
RESP. ŽELEZNÝM PRENOSNÝM ZÁBRADLÍM
 3. PODCHODY BUDÚ OZNAČENÉ SVETELNÝMI SIGNÁLMI
A PRÍSLUŠNÝMI PRENOSNÝMI DOPRAVNÝMI ZNAČKAMI
(NA CESTE SA PRACUJE, ZNIŽENIE RÝCHLOSTI, DAJ PREDNOSŤ A POD.)
 4. PODZEMNÉ VEDENIA SÚ ZAKRESLENÉ ORIENTAČNE
V PRÍSLUŠNEJ SITUACII A PRED ZAČATÍM PRÁČ
JE NUTNÉ ICH PRESNE VYTÝČIŤ
- POVÁŽ

ZODP. PROJEKTANT: ING. IVAN BAČA		VYPRACOVANÉ: ING. JANA BAČOVÁ	KLASIFIKÁCIA STAVBY	2 2 2 2	
STAVEBNÍK: OBEC KOPRIVNICA		126, 086 43 KOPRIVNICA	ČASŤ:	I.O.	
MIESTO STAVBY: KOPRIVNICA					
MÁZOV STAVBY: ROZŠÍRENIE PODČERGOVSKÉHO SKUPINOVÉHO VODOVODU K O P R I V N I C A –ROZVOD VODY					
OBJEKT: SO 01 ROZVODNÉ POTRUBIE 2. ETAPA					
OBSAH: MIKROTUNELOVANIE POTRUBIA					
				B+B projekt s.r.o., Jánošíkova 26, 080 01 PREŠOV PROJEKTOVANIE VODA-KANÁL–PLYN STAVENÝ DOZOR mobil: 09101935390 e-mail:ivan.baca @slovanel.sk	
FORMÁT: A4		STUPEŇ: DSP			
DÁTUM: September 2020					
ARCH. Č: 12/20					
MERKA: 1:100/100					
VÝKRES Č: 1 1					