

UPOZORNENIE

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE INVEŠTOR POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU V PRÍPADE KOLÍZIE S JEDNOTLIVÝMI PODZEMNÝMI SIETAMI TECHNICKÉ RIEŠENIE KONZULTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCAMI A PROJEKTANTOM !!!  
V MIESTE OCHRANNÝCH PÁSIEM PODZEMNÝCH SIETÍ VYKONÁVAŤ VÝKOP RUČNE  
PROJEKT PODLIEHA AUTORSKÝM PRÁVAM PROJEKTANTA  
KOPÍROVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE BEZ VEDOMIA PROJEKTANTA JE TRESTNÉ  
PRI REALIZÁCII STAVBY JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PREDPISY A VOZP A PRÍSLUŠNÉ ZÁKONY, VYHLÁŠKY A NARIADENIA

OCHRANNÉ PÁSMA VODOVODU A KANALIZÁCIE

Verejný vodovod a verejná kanalizácia do DN 500 1,8 m od osi potrubia  
Verejný vodovod a verejná kanalizácia nad DN 500 3,0 m od osi potrubia

LEGENDA

- JESTVUJÚCI VODOVOD DN100
- NAVRHOVANÝ VODOVOD DN100
- PODZEMNÝ HYDRANT
- STANIČENIE V km
- PRETLÁČANIE POTRUBIA
- ORIENTAČNÝ STLPIK A KMV
- ORIENTAČNÁ TABULA
- PRÍPOJKOVÝ VENTIL
- VZDUŠNÍKOVÁ SÚPRAVA
- ZEMNÝ UZÁVER+ZÁKOP SÚPR.
- LOM TRASY S OZNAČENÍM A STANIČENÍM
- ZÁTKA (KLENUTÉ DNO) D32
- JESTVUJÚCE NN VEDENIE




ZODP.PROJEKTANT: ING.IVAN BAČA	VYPRACOVAL: ING. JANA BAČOVÁ	KLASIFIKÁCIA STAVBY: 2   2   2   2	<b>B+B projekt s.r.o</b> Jánošíkova 26, 080 01 PREŠOV PROJEKTOVANIE VODA-KANÁL STAVEBNÝ DOZOR Mobil: 0910/935390 e-mail: ivan.baca@slovanet.sk	
STAVEBNÍK: Obec Pušovce, 082 14 Pušovce 14	MIESTO STAVBY: k.ú. PUŠOVCE, parcelné čísla 243/2, 353/1, 335/15, 335/10, 338/2, 374, 373/17, 373/16, 344/36, 344/37		FORMÁT: 3x44	STUPEŇ: PSP
NÁZOV STAVBY: ROZŠÍRENIE VODOVDU v obci PUŠOVCE	OBJEKT: SO 01 VODOVOD A VODOVODNÉ PRÍPOJKY		ČASŤ: I.O.	ARCH.Č: 22/23
OBSAH: SITUÁCIA č.3	DÁTUM: júl 2023		MIERKA: 1 : 500	VÝKRES Č: 9

VODOVODNÝ RAD A2  
DN100(D110) HDPE PN10 dl.321,0m

VODOVODNÝ RAD A2  
DN100(D110) HDPE PN10 dl.321,0m

VODOVODNÝ RAD A  
DN100(D110) HDPE PN10 dl.725,0m

KAD SITUÁCIÍ



pokračuje v sit č.2

pokračuje v sit č.1