



záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE-VO1-2023/004690-004

Vybavuje/linka
Mgr. Mihaldová /+421250944542

Bratislava
09.10.2023

Vec

Verejná súťaž: Hasičské, záchrannárske a bezpečnostné vybavenie pre príslušníkov modulu GFFFV a ETC – vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vám poskytujeme vysvetlenie a doplnenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky vo verejnej súťaži na predmet zákazky *Hasičské, záchrannárske a bezpečnostné vybavenie pre príslušníkov modulu GFFFV a ETC*, ktoré verejný obstarávateľ zároveň zverejnil na webovom sídle elektronického prostriedku JOSEPHINE na Karte obstarávania v rámci predmetnej zákazky v časti Dokumenty.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2023/S 190-594609 zo dňa 03.10.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 193/2023 pod 32685 - MST zo dňa 04.10.2023 (ďalej len „oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania“).

Otázka záujemcu

Otázka č. 1

Dobrý deň, prosím Vás o upresnenie v časti I., položka 9. prietokomer. Poprosím vás uviesť základné údaje:

- požadovaný rozsah merania od - do (m³/h alebo l/min)

- merané médium (voda, ...) a čím môže byť znečistené.

Odpoveď verejného obstarávateľa

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ požaduje v 1. časti zákazky „Vybavenie I.“, pri položke č. 9 „Vizuálny indikátor prietoku – prietokomer“ minimálny rozsah merania prietoku od 2 do 20 m³/h s najvyššou maximálnou hodnotou 25 m³/h. Prietokomer musí byť schopný indikovať prietok s presnosťou minimálne 2 m³/h (alebo vyššou) a to minimálne do hodnoty prietoku 10 m³/h. Prietokomer má byť používaný na meranie prietoku vody pochádzajúcej z prírodných vodných zdrojov (rybníky, jazerá, zdrže) v súvislosti s nasadením modulu Pozemného hasenia lesných požiarov s využitím vozidiel (GFFF-V).

Verejný obstarávateľ dopĺňa v Prílohe č. 1.1 Opis predmetu zákazky (prvá časť zákazky), bod 11. Technická špecifikácia predmetu zákazky, pri položke č. 9 „Vizuálny indikátor prietoku – prietokomer“ nasledovné parametre:

Minimálny rozsah merania prietoku: od 2 do 20 m³/h (s najvyššou maximálnou hodnotou 25 m³/h)

Indikovanie prietoku: s presnosťou minimálne 2 m³/h (alebo vyššou) minimálne do hodnoty prietoku 10 m³/h.

Vlastnosti: používanie na meranie prietoku vody pochádzajúcej z prírodných vodných zdrojov (rybníky, jazerá, zdrže).

Verejný obstarávateľ poskytuje aktualizovanú prílohu č. 1.1 Opis predmetu zákazky (prvá časť zákazky) a súčasne ju zverejnil na webovom sídle JOSEPHINE na Karte obstarávania v rámci predmetnej zákazky v časti „Dokumenty“.

S pozdravom

.....
Mgr. Ľubomír Kubička
riaditeľ odboru