



proj. uziom fundamentowy  
z taśmy FeZn 30x4 połączyć przez  
spawanie, zabezpieczyć przed  
korozją i połączyć z przewodem  
PE

RG  
P=12,5  
Ia=25A

PRACOWNIA PROJEKTOWA	
<b>PROJEKTOWIA</b> <b>PROJEKTOWA</b> <i>inż. Marek Brodzowski</i>	<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> <b>PROJEKTOWA</b> <i>inż. Marek Brodzowski</i>
87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Browarowa 5 tel./fax: 56 683 4980, 508226275, e-mail: m. brodzowski@op.pl NIP 878-162-28-28 REGON 340682140	87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Browarowa 5 tel./fax: 56 683 4980, 508226275, e-mail: m. brodzowski@op.pl NIP 878-162-28-28 REGON 340682140

OBIEKT	Budowa budynku gospodarczo - garażowego oraz rozbórka dwóch budynków gospodarczych Dz. nr 5074/2 obr. 0002 Cieszyń, gm. Golub - Dobrzyń
--------	--

INWESTOR	Nadleśnictwo Golub - Dobrzyń, Konstrucje 3A, 87-400 Golub - Dobrzyń
----------	--

RYSUNEK	Schemat ideowy rozdzielni RG
---------	------------------------------

OPRACOWAŁ inż. Marek Brodzowski	PROJEKTANT mgr inż. Sławomir Osieński nr uprawnień: UAN/V/8346/10/TO/86 specjalność: instalacyjno-inżynierska
------------------------------------	--

skala : -	branża Elektryczna	Data : maj 2023	nr rys. E-3
-----------	-----------------------	-----------------	-------------