LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č. M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA/M2
2.01	CHODBA	22,00
2.02	KANCELÁRIA	10,00
2.03	KUCHYŇKA	3,70
2.04	CHODBA	4,00
2.05	PREDSIEŇ	6,10
2.06	TOALETY ŽENY	8,10
2.07	TOALETY MUŽI	10,40
2.08	UPRATOVAČKA	1,50
2.09	KANCELÁRIA	45,10
2.10	KANCELÁRIA	120,0
2.11	SKLAD-SERVER	4,80
2.12	RELAX MIESTNOSŤ	17,50
2.13	RELAX MIESTNOSŤ	10,50
2.14	SCHODISKO	8,90
SPOLU		272,60 M2

LEGENDA

1 — ZÁVESNÝ ELEKTROKOTOL (výkon 12kW)

2 — ELEKTRICKÝ VERTIKÁLNY ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ (objem 50L, P=2kW)

3 — TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA S OBJEMOM 12 LITROV

22VKP-600/1200 (1267W) – PANELOVÝ OCELOVÝ RADIÁTOR – VENTIL KOMPAKT S PRAVÝM SPODNÝM PRIPOJENÍM
typ 22 výška 600mm/dlžka 1200mm (výkon pri tep. spáde 60/50/20°C)

OV – OVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

RPA – ROHOVÁ PRIPOJOVACIA ARMATÚRA PRE RADIÁTORY TYPU VENTIL KOMPAKT

PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY

VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY

2. NP – navrhovaný stav

Hl. inž. projektu: ING. L. LUKAČOVIČ	Zodp. projektant: ING. IGOR ŠESTÁK	Vypracoval: ING. IGOR ŠESTÁK	**Ing. Igor Šesták - TZB projekt** Sereďská 64 Trnava 5
Investor: MESTO TRNAVA, HLAVNÁ č. 1, 917 71 TRNAVA			Zákazka č.: 75/19
Profesia: ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE			Dátum: 07/2019
Názov a miesto stavby: REKONŠTRUKCIA MEŠTIACKEHO DOMU TRNAVA, TROJIČNÉ NÁMESTIE č. 11			Mierka: 1:75 / Stupeň: PPSP / Formát: 2xA4 / č.paré
Obsah výkresu: **Ústredné vykurovanie – pôdorys 2.NP**			Výkres č.: UK–1