

ROZVODNÁ SIET':  
3NPE ~ 50Hz 400/230V, TN-C-S  
1NPE ~ 50Hz 230V, TN-C-S

OCHRANA PRI PORUCHE:  
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN (STN 33 2000-4-41 čl. 413.13)  
DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM (STN 33 2000-4-41 čl. 412.5)


OCHRANA V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:  
IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ (STN 33 2000-4-41 čl. 412.1)  
ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI (STN 33 2000-4-41 čl. 412.2)

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA R\_FVE:

PREVEDENIE: POVRCHOVÝ,plastové dvierka  
ROZMERY: VIĎ. OBR.  
KRYTIE: IP30/20  
PRÚD: In=50A

PRÍVOD: ZDOLA  
VÝVODY: HORE, DOLE

0	11.2016	Ing. Tibor Plecho	Ing. Tibor Plecho
Rev No.	Date	Vypracoval / Designed by	Popis / General Notes

	Názov stavby / Project title <b>FVE_Materská škôlka_Radvaň nad Dunajom</b> - kať. územie Radvaň nad Dunajom		
	Objekty / Objects <b>FVE</b>		Stupeň / Stage <b>S</b>
	Časť / Discipline <b>ELEKTRO</b>		Zákazka č. / Jon No. <b>PD-11-016</b>
	Investor		Format <b>4A4</b>
	Názov výkresu / Drawing Title <b>Jednopolová schéma fve</b>		Mierka / Scale <b>-</b>
ZODP. PROJEKTANT / RESP. DESIGNER <b>ING. TIBOR PLECHO</b> 0198/20/12 EZ-E2-A/OS		Výkres č. / Plan No. <b>1</b>	