

Świecie

dnia 26.05.2023 r.

ORYGINAŁ

Opinia nr 018912/15/23

z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Laskowicka / Lesnictwo Gódek nr w Gódku
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez Nadlesnictwo Doban

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego

Pana Skrzeszewski Dariusz + Wareszewski Piotr w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³

2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³

3. Ustalenia przyczyny wadliwego działania urządzeń³

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Do przewodu kominowego dynamicznego uprzedzony wkład kominowy o wymiarach 120 mm x 220 mm w pomieszczeniu kotłowni po odłączeniu kotła C.O. na polowo stałe podłączyć kocioł C.O. zgrzewający, grzewczy płomieni drzewo o mocy 40 kW.

Do istniejącego przewodu kominowego wentylacyjnego podłączyć wentylację mechaniczną w pomieszczeniu kotłowni.

Dla pomieszczenia kotłowni wykonać wentylację mechaniczną.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 471 oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych Dz.U. nr 74 poz. 836. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 r. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla RZK MS Świecie

2 egz. studio projektów Sanitarnych PROWENTROBOWEX

Potwierdzenie odbioru opinii: dnia podpis

UWAGI:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
członek K.K.P.
wpisany do Rejestru
pod Nr 1106/2003 woj. kuj.-pomorskie
Skrzeszewski Dariusz

Wareszewski Piotr