

Świecie, dnia 26.05.2023 r.

Opinia nr * 018909/12/23

ORYGINAŁ

z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Leśnictwo Kotłownika nr 16 w Pięcinowcu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez Miejski Ośrodek Kultury

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego

Pana Skarżewski Dariusz + Wierzyński Piotr w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³

2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³

3. Ustalenia przyczyny wadliwego działania urządzeń³

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Do przewodu kominowego dymowego ceamiary firmy Leier Ø 200 mm
w pomieszczeniu kotłowni po odłączeniu kotła c.o. nie należy stać
podłączając kocioł c.o. zakazany jest palenizacja płomienia dymu o
mocy 30 kW do 40 kW.

Do istniejącego przewodu kominowego wentylacyjnego podłączyć wentylację
wyfukową w pomieszczeniu kotłowni.

Dla pomieszczenia kotłowni wykonać wentylację mechaniczną.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku tekst
jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 471 oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków
mieszkalnych Dz.U. nr 74 poz. 836. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 r. Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690 tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422, Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony p.poż. budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719.

Opinię sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla R24 AB Świecie

2- egz. Studio Projektów Sanitarnych PROJEKT ROZBUDOWY

Potwierdzenie odbioru opinii: dnia podpis

UWAGI:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić
do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania
urządzeń grzewczo-kominowych.

2. Szkic orientacyjny na odwrocie.

3. Niepotrzebne skreślić.

Wierzyński

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
członek K.K.P.
wpisany do Rejestru
pod Nr 1106/2003 woj. kuj.-pomorskie
Skarżewski Dariusz
Skarżewski Dariusz