

Jeżewo, dnia 18.09.2023

Zn.spr.: ZG.270.2.3.2023

Do publicznej wiadomości**KOMUNIKAT**

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana kotłów C.O. w budynkach Nadleśnictwa Dąbrowa

Zamawiający – Nadleśnictwo Dąbrowa informuje, że w dniu 15.09.2023 roku w godzinach 09:00-12:00 odbyły się publiczne oględziny pomieszczeń zlokalizowanych w Leśnictwach: Kotówka, Gródek i Terespol, w których planowany jest montaż w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W toku przeprowadzonych oględzin Zamawiającemu zadano następujące pytania:

**I. PAKIET NR 1 - BUDYNEK MIESZKALNO-FUNKCYJNY
LEŚNICZÓWKA KOTÓWKA**

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu wyłączenia instalacji C.O. na okres dłuższy niż 2 dni. Szacowany czas wykonania prac na wyłączonej instalacji to 7 dni?

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie buforów cieplnych o pojemności 2 sztuki po 500 litrów połączone szeregowo zamiast pojedynczego zbiornika 1000 litrowego?

Pytanie nr 3. Czy Zamawiający zezwoli na zamknięcie układu poprzez odłączenie istniejącego naczynia przelewowego wraz z jednoczesnym dołączeniem naczynia przeponowego?

Pytanie nr 4. W przypadku ewentualnej zgody na montaż urządzenia przeponowego, czy Zamawiający dopuści montaż dwóch naczyń o poj. 50 litrów każde w zamian za pojedyncze naczynie o poj. 100 litrów?

Pytanie nr 5. Czy Wykonawca winien zmienić jednostki przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego ponieważ w ramach przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego ilość wodomierzy wynosi 1,8 szt.?

Sprawę prowadzi :Kamil ZASADOWSKI , tel.:kom. 795 143 157, e-mail :kamil.zasadowski@torun.lasy.gov.pl

II. PAKIET NR 2 - BUDYNEK MIESZKALNO-FUNKCYJNY LEŚNICZÓWKA TERESPOL

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu wyłączenia instalacji C.O. na okres dłuższy niż 2 dni. Szacowany czas wykonania prac na wyłączonej instalacji jest trudny do określenia dla Wykonawcy?

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie buforów cieplnych o pojemności 2 sztuki po 500 litrów połączone szeregowo zamiast pojedynczego zbiornika 1000 litrowego?

Pytanie nr 3. Czy Zamawiający zezwoli na zamknięcie układu poprzez odłączenie istniejącego naczynia przelewowego wraz z jednoczesnym dołączeniem naczynia przeponowego?

Pytanie nr 4. W przypadku ewentualnej zgody na montaż urządzenia przeponowego, czy Zamawiający dopuści montaż dwóch naczyń o poj. 50 litrów każde w zamian za pojedyncze naczynie o poj. 100 litrów?

Pytanie nr 5. Czy Wykonawca obowiązany będzie do montażu nowego wkładu kominowego. Jak wynika z opinii kominarskiej zaleca się montaż nowego wkładu natomiast w przedmiarze brak takiej pozycji?

Pytanie nr 6. Czy Zamawiający zwrócił uwagę na utrudnioną komunikację tj. szerokość drzwi niepozwalającą na montaż bufora cieplnego o pojemności 1000 litrów oraz kotła o mocy 40 kW?

III. PAKIET NR 3 - BUDYNEK MIESZKALNO-FUNKCYJNY LEŚNICZÓWKA GRÓDEK

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu wyłączenia instalacji C.O. na okres dłuższy niż 2 dni. Szacowany czas wykonania prac na wyłączonej instalacji to 7 dni?

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie buforów cieplnych o pojemności 2 sztuki po 500 litrów połączone szeregowo zamiast pojedynczego zbiornika 1000 litrowego?

Pytanie nr 3. Czy Zamawiający zezwoli na zamknięcie układu poprzez odłączenie istniejącego naczynia przelewowego wraz z jednoczesnym dołączeniem naczynia przeponowego?

Pytanie nr 4. W przypadku ewentualnej zgody na montaż urządzenia przeponowego, czy Zamawiający dopuści montaż dwóch naczyń o poj. 50 litrów każde w zamian za pojedyncze naczynie o poj. 100 litrów.

Zamawiający informuje, że w czasie oględzin nie był w posiadaniu odpowiednich informacji aby udzielić odpowiedzi Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że odpowiedź w powyższym zakresie zostanie udzielona i przekazana do publicznej wiadomości niezwłocznie po konsultacji z wytwórcą dokumentacji technicznej przedmiotowego postępowania.

Z poważaniem

Karol PAWLICKI
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości

1. a/a
2. strona internetowa prowadzonego postępowania
3. S
4. SA1