

Jeżewo, dnia 21.09.2023

Zn.spr.: ZG.270.2.3.2023

Do publicznej wiadomości**ODPOWIEDŹ W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI WPROWADZENIA ZMIAN
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana kotłów C.O. w budynkach Nadleśnictwa Dąbrowa” prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji.

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dąbrowa działając jako Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytań zadanych Zamawiającemu podczas oględzin miejsc montażu kotłów (ogłędziny odbyły się w dniu 15.09.2023 r.), w zakresie możliwości wprowadzenia zmian w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedziami.

**I. PAKIET NR 1 - BUDYNEK MIESZKALNO-FUNKCYJNY
LEŚNICZÓWKA KOTÓWKA**

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu wyłączenia instalacji C.O. na okres dłuższy niż 2 dni. Szacowany czas wykonania prac na wyłączonej instalacji to 7 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu wyłączenia instalacji C.O. do 3 dni (72 godziny). W ocenie Zamawiającego jest to wystarczający czas na wykonanie przedmiotowej dostawy wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi. Powyższa zmiana terminu została uwzględniona w treści SWZ i projektowanych postanowieniach umowy.

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie buforów cieplnych o pojemności 2 sztuki po 500 litrów połączone szeregowo zamiast pojedynczego zbiornika 1000 litrowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza przedmiotowej zmiany.

Sprawę prowadzi :Kamil ZASADOWSKI , tel.:kom. 795 143 157, e-mail :kamil.zasadowski@torun.lasy.gov.pl

Pytanie nr 3. Czy Zamawiający zezwoli na zamknięcie układu poprzez odłączenie istniejącego naczynia przelewowego wraz z jednoczesnym dołączeniem naczynia przeponowego?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza przedmiotowej zmiany.*

Pytanie nr 4. W przypadku ewentualnej zgody na montaż urządzenia przeponowego, czy Zamawiający dopuści montaż dwóch naczyń o poj. 50 litrów każde w zamian za pojedyncze naczynie o poj. 100 litrów?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza przedmiotowej zmiany.*

Pytanie nr 5. Czy Wykonawca winien zmienić jednostki przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego ponieważ w ramach przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego ilość wodomierzy wynosi 1,8 szt.?

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, że do sporządzenia oferty należy przyjąć ilość zgodną z przedmiarem tj. „1,8”. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy, tym samym późniejsze rozliczenie ilości zrealizowanego Przedmiotu Umowy nastąpi poprzez pomiar faktycznie wykonanej ilości.*

II. PAKIET NR 2 - BUDYNEK MIESZKALNO-FUNKCYJNY LEŚNICZÓWKA TERESPOL

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu wyłączenia instalacji C.O. na okres dłuższy niż 2 dni. Szacowany czas wykonania prac na wyłączonej instalacji jest trudny do określenia dla Wykonawcy?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu wyłączenia instalacji C.O. do 3 dni (72 godziny). W ocenie Zamawiającego jest to wystarczający czas na wykonanie przedmiotowej dostawy wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi. Powyższa zmiana terminu została uwzględniona w treści SWZ i projektowanych postanowieniach umowy.*

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie buforów ciepłych o pojemności 2 sztuki po 500 litrów połączone szeregowo zamiast pojedynczego zbiornika 1000 litrowego?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza przedmiotowej zmiany.*

Pytanie nr 3. Czy Zamawiający zezwoli na zamknięcie układu poprzez odłączenie istniejącego naczynia przelewowego wraz z jednoczesnym dołączeniem naczynia przeponowego?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza przedmiotowej zmiany.*

Pytanie nr 4. W przypadku ewentualnej zgody na montaż urządzenia przeponowego, czy Zamawiający dopuści montaż dwóch naczyń o poj. 50 litrów każde w zamian za pojedyncze naczynie o poj. 100 litrów?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza przedmiotowej zmiany.*

Pytanie nr 5. Czy Wykonawca obowiązany będzie do montażu nowego wkładu kominowego. Jak wynika z opinii kominiarskiej zaleca się montaż nowego wkładu natomiast w przedmiarze brak takiej pozycji?

Odpowiedź: *Należy wykonać zgodnie z opisem projektu budowlanego pkt. 4.1., z którego wynika, że wymiana przewodu spalinowego wiązałaby się z przebudową całego komina. W związku z powyższym **Wykonawca nie będzie obowiązany do montażu nowego wkładu kominowego***

Pytanie nr 6. Czy Zamawiający zwrócił uwagę na utrudnioną komunikację tj. szerokość drzwi niepozwalającą na montaż bufora ciepłego o pojemności 1000 litrów oraz kotła o mocy 40 kW?

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, że w projekcie nie określonego konkretnego typu kotła i bufora. W związku z powyższym nie określono parametrów gabarytowych urządzeń. Mogą wystąpić trudności przy wprowadzaniu dużych urządzeń przez otwory drzwiowe. W przypadku takiej konieczności należy zdemontować drzwi wraz z ościeżnicą (szerokość otworu 80 cm).*

III. PAKIET NR 3 - BUDYNEK MIESZKALNO-FUNKCYJNY LEŚNICZÓWKA GRÓDEK

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu wyłączenia instalacji C.O. na okres dłuższy niż 2 dni. Szacowany czas wykonania prac na wyłączonej instalacji to 7 dni?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu wyłączenia instalacji C.O. do 3 dni (72 godziny). W ocenie Zamawiającego jest to wystarczający czas na wykonanie przedmiotowej dostawy wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi. Powyższa zmiana terminu została uwzględniona w treści SWZ i projektowanych postanowieniach umowy.*

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie buforów cieplnych o pojemności 2 sztuki po 500 litrów połączone szeregowo zamiast pojedynczego zbiornika 1000 litrowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza przedmiotowej zmiany.

Pytanie nr 3. Czy Zamawiający zezwoli na zamknięcie układu poprzez odłączenie istniejącego naczynia przelewowego wraz z jednoczesnym dołączeniem naczynia przeponowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza przedmiotowej zmiany.

Pytanie nr 4. W przypadku ewentualnej zgody na montaż urządzenia przeponowego, czy Zamawiający dopuści montaż dwóch naczyń o poj. 50 litrów każde w zamian za pojedyncze naczynie o poj. 100 litrów.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza przedmiotowej zmiany.

Konsekwencją powyższych odpowiedzi jest zmiana treści SWZ i Załącznika nr 7 – Wzór umowy oraz **wyznaczenie przez Zamawiającego następujących terminów:**

- 1) termin składania ofert - **28.09.2023 roku godz.: 10:00.**
- 2) termin otwarcia ofert – **28.09.2023 roku o godz.: 10:30**
- 3) termin związania ofertą – **27.10.2023 roku**

Z poważaniem
Dawid KIKULSKI
Zastępca nadleśniczego

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości

1. a/a
2. Strona internetowa prowadzonego postępowania
3. S

Załączniki

1. SWZ – wersja od 21.09.2023 r.
2. Zał. nr 7 Umowa wzór – aktualizacja od 21.09.2023 r.