




ULOŽENIE VODOVODNÉHO POTRUBIA HDPE D110x10,0 V CHRÁNIČKE HDPE D225x13,4 (M 1:50)



DETAIL ULOŽENIA POTRUBIA V CHRÁNIČKE (M 1:10)



REZ (M 1:10)



VÝKAZ MATERIÁLU:

P.Č.	NÁZOV A ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU	POČET	HMOTNOSŤ	POZNÁMKA
		(ks/m)	(kg/m,ks)	
1	NOVONAVRHOVANÉ VODOVODNÉ POTRUBIE HDPE D110			
2	HDPE CHRÁNIČKA D225x13,4mm	14,0m	8,93	
3	KLZNÉ OBJÍMKY "RACI" typ 3xA	9 ks	0,20	GAWAPLAST
4	TESNIACA MANŽETA typ DU D225/110	2 ks		GAWAPLAST

V HDPE CHRÁNIČKE D225 BUDE NOVONAVRHOVANÉ VODOVODNÉ POTRUBIE HDPE D110 VYSTREDENÉ KLZNÝMI DIŠTANČNÝMI OBJÍMKAMI "RACI", "RACI", TYP A/B. 1 OBJÍMKA SA SKLADA Z 3 SEGMENTOV typu A POUŽITÝCH BUDE 9 ks OBJÍMOK S ROZTEČOU 1,30m.

Autor:		Hlavný projektant:			
Projektant:		Kreslil:			
Ing. Ján DŽUBA		Ing. Ján DŽUBA			
Investor:					
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA					
Miesto stavby:					
MICHALOVCE, parc. č. 4715/1, 4716/2, k.ú. Michalovce					
Názov stavby:		MICHALOVCE - AREÁL SPP a.s.			
Objekt:		SO 02 - REKONŠTRUKCIA AREÁLOVÉHO VODOVODU - VETVA "B"			
Časť:		STAVEBNÁ	Diel:	VH - vodné hospodárstvo	
Obsah:		DETAIL ULOŽENIA POTRUBIA V CHRÁNIČKE			
Arch. číslo:		016-2023			
Formát:		2 A4			
Mierka:		Č. výkresu:			
1:50, 1:10		6			